

TNS Černovice, TB, 1.NP
nový stav

odb. Brno-Černovice ← M1:50 → žst. Slatina

M1:50

LEGENDA:

- stavební konstrukce
— ostatní technologie
— sdělovací zařízení - nové ostatní PS
— sdělovací zařízení - PZTS (PS 12-02-41)
□ skříň 19"/47U 800x800 mm
□ dodávka skříní je v rámci PS 12-02-71

OBSAZENÍ SKŘÍNÍ:

- skříň č. 01_01: přenosové zařízení, UPS (PS 12-02-81)
kamerový systém (PS 12-02-72)
strukturovaná kabeláž (PS 12-02-71)
DDTS (PS 12-02-90)
MK, MOK (PS 12-02-11)
MOK (PS 12-02-51)
DOK (PS 12-02-52)
- skříň č. 01_02: přenosové zařízení, UPS (PS 12-02-81)
kamerový systém (PS 12-02-72)
strukturovaná kabeláž (PS 12-02-71)
DDTS (PS 12-02-90)
MK, MOK (PS 12-02-11)
MOK (PS 12-02-51)
DOK (PS 12-02-52)

POŽADAVKY NA SKŘÍNĚ:

- dodávka nových skříní a stojanů je předmětem PS 12-02-71
rozměry: 19"/47U/800x800 mm (pokud není uvedeno jinak)
dveře: z jedné strany, oceloplechové, perforované
vybavení skříní: 1x zemní sběrnice 19"
2x svislý kabelový žlab
servisní zásuvkový panel 230V/8x zásuvka
1x výsuvná 19" police pro servis
připojení do NN rozvaděče samostatný jistič 10A

- datová dvojzásuvka 2xRJ45 na zdi (PS 12-02-71)
IP telefon umístěný na stole, popřípadě na polici na zdi (PS 12-02-71)

- ODF ukončení optických kabelů na ODF:
výpich z DOK (POK 12 vláken) (PS 12-02-52)
MOK 36 vláken směr odb. Černovice (PS 12-02-51)
2xMOK 12 vláken SM směr SFC příprava (PS 12-02-11)
2xMOK 12 vláken MM směr SFC příprava (PS 12-02-11)
ukončení metalické kabelizace na zářezové pásce: TCEPKPFLEY 5XN0.6 (PS 12-02-11)
pevná IP kamera (PS 12-02-72)

LEGENDA PZTS (PS 12-02-41):

- PZTS rozvody
K koncentrátor
■ magnetický kontakt
klávesnice
optickoakustický hlásič k PZTS
siréna venkovní s majákem
tlačítkový hlásič
dualní čidlo
ústředna PZTS

Jiná ověření:	Peré:		
Orientační schéma:	Razítka oprávněné osoby:		
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.01.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Josef Naništa
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace			
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora: Stavební správa východ			
Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc			
Zhotovitel díla: SUDOP Brno, spol. s r.o.			
Adresa: Kounicova 688/26, 611 36 Brno			
Kontakt: T: +420 972 625 804			
E: sudop@sudop-brno.cz			
Zhotovitel objektu: SUDOP Brno, spol. s r.o.			
Adresa: Kounicova 688/26, 611 36 Brno			
Kontakt: T: +420 972 625 804			
E: sudop@sudop-brno.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Zářecký		Specialista: Ing. Josef Naništa	
Název stavby/akce:	Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice		Označení investora: S621500946
Název části:	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ		Označení zhotovitele: 16052-01-0817
Název objektu/dílní části:	-		Označení objektu/komplexu: -
Název přílohy:	TNS Černovice, TB, 1.NP, dispozice		Číslo přílohy: 2.302
Název dílní části přílohy:	Zpracovatel přílohy: Ing. David Tribula		Stupeň dokumentace: DŮR
Ing. Josef Naništa	Měřítko: 1:50		Smluvní datum zpracování: 30.01.2023
Kraj: Jihomoravský	Katastrální území: viz část A. dokumentace		Formát: 7 x A4
Objekt: viz část A. dokumentace		Podoblast: viz část A. dokumentace	
Revize:		Revize:	