



VÁŠ DOPIS ČJ.: 10926/22
ZE DNE: 21.09.2022
NAŠE ČJ.: MCBCER/05136/22/SU/Cou
SPIS. ZN.: 05136/155/22/Co

VYŘIZUJE: Eva Couralová
TEL.: 548 129 857
FAX:
E-MAIL: couralova.eva@cernovice.brno.cz

DATUM: 31.10.2022

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Mgr. Kristýna Svobodová
Kounicova 26
611 36 Brno
DS: tfy5bmb

Sdělení

Dopisem obdrženým dne 26.09.2022 jste požádali o stanovisko v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k zamýšlené stavbě nazvané „Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice“, kdy dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5 odst. 1, v platném znění se jedná o stavbu veřejně prospěšnou.

Stavebníkem je společnost Správa železnic, s. o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

Předmětem záměru je výstavba nové drážní trakční napájecí stanice (TNS) za účelem posílení trakčního vedení, zejména železničního uzlu Brno a tratě Brno-Přerov. TNS bude umístěna u ulice Černovická v prostoru mezi stávající regulační stanicí plynu a železniční tratí Brno-Přerov. TNS bude napojena na linku 110kV EG.D pomocí nového stožáru, který bude do linky vložen. Linka je vedena v těsné blízkosti nové TNS. Příjezd do TNS bude zajištěn z ul. Černovická zřízením nového sjezdu. Dále budou v rámci stavby řešeny inženýrské sítě, včetně přeložky STL GasNet a přeložky kabelů 22kV EG.D.

Odbor výstavby a územního plánování ÚMČ Brno-Černovice jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) nemá připomínky k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby nazvané „Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice“. Stavba je v souladu s platným územním plánem města Brna.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

S pozdravem

Eva Couralová
referent OVÚP
ÚMČ Brno-Černovice

Co : spis