



SUDOP PRAHA, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26  
611 36 Brno

Odpověď k č. j. ze dne  
11408/22

Č. j./Sp. zn./Typ  
MD-40626/2022-910/4  
MD/40626/2022/910

Vyřizuje/E-mail/Telefon  
Ing. Jiřina Čížková  
jirina.cizkova@mdcr.cz  
+420 2251 31231

Datum  
Praha  
12.01.2023

### Věc: Závazné stanovisko

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností SUDOP PRAHA, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, požádala dne 21.12.2022 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „**Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice**“, na pozemcích v k.ú. Černovice, Židenice, Slatina, Šlapanice u Brna, Ponětovice, Blažovice, Holubice, Zvýšov, Křenovice u Slavkova.

Po prostudování předložených podkladů vydáváme následující

#### Závazné stanovisko:

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),

#### souhlasí

z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu územního rozhodnutí pro stavbu „**Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice**“, na pozemcích v k.ú. Černovice, Židenice, Slatina, Šlapanice u Brna, Ponětovice, Blažovice, Holubice, Zvýšov, Křenovice u Slavkova, při dodržení následující podmínky:

1. Po dokončení stavby, min. 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, předá stavebník Samostatnému oddělení technické podpory provozu GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR.

#### Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace je zpracovaná společností SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, IČO 44960417, hlavním inženýrem projektu Ing. Janem Záreckým, číslo autorizace 1004880. Předmětem projektové dokumentace je výstavba nové trakční napájecí stanice (TNS) Černovice. Nová TNS bude sloužit pro napájení trakčního vedení 25 kV Správy železnic a bude umístěna při ulici Černovická vedle železniční tratě Brno – Přerov v k.ú. Černovice. V areálu TNS bude umístěna nová technologická budova a dále kryté stání dvou

trakčních transformátorů a jedno kryté stání distribučního transformátoru 110/23 kV. Transformátory budou napájeny ze zapouzdřené rozvodny 110 kV, která bude umístěna v technologické budově. Rozvodna 110 kV bude připojena na blízké stávající venkovní vedení 110 kV pomocí nového odbočného stožáru a nového venkovního vedení 110 kV o délce cca 15 m. Dále budou v areálu TNS umístěny dva trakční měniče, které budou sloužit pro napájení trakčního vedení z trakčních transformátorů. Celý areál bude oplocen.

K předmětnému záměru vydalo své souhlasné vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. RSD-1381/2022-3 dne 09.01.2023.

K zajištění konzistentních a plnohodnotných digitálních informací o podobě pozemních komunikací a okolních objektů je stanovena podmínka závazného stanoviska. Z hlediska jednotnosti dat v rámci celého území ČR byl specifikován požadovaný formát následného geodetického zaměření. Předpis uvedený v podmínce je ke stažení na adrese: <https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy>.

Z hlediska rozvoje dálniční a silniční sítě není navržený záměr v kolizi s žádnými výhledovými záměry Ministerstva dopravy v předmětné lokalitě. Z tohoto důvodu je možné s navrženou stavbou z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy souhlasit.

Platnost závazného stanoviska není časově omezena.

### **Poučení:**

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm nebo správce dopravní infrastruktury. V rámci příslušného správního řízení je o takové stanovisko třeba požádat samostatně.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

### **Přílohy:**

ověřený situační výkres širších vztahů C.1  
ověřený koordinační situační výkres C.3.01

Ing. Petr Vůjtek  
ředitel  
Odbor infrastruktury a územního plánu