



1730121  
DUSLU DNE 11-11-2021

SUDOP BRNO, spol. s r.o  
Bc. Kristýna Svobodová  
Kounicova 688/26  
602 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

S / 1368 /21

Mgr. Vavrinec / 605 226 764/vavrinec@vzmb.cz

5.11.2021

Věc: Vyjádření z důvodu existence sítí k plánované akci s názvem „Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice - oblast 1“.

Jako správci uličních stromořadí ve městě Brně Vás informujeme, že v zájmovém území vyznačeném žadatelem se nachází stromořadí v naší správě. S výše zmíněným stavebním záměrem **souhlasíme za podmíněk**, že vlivem stavby nedojde k ohrožení stromů ve stromořadí v naší správě. Jedná se o stromořadí topolů a dubů v pásech silniční zeleně na ulici Klíny v k.ú. Židenice.

• **Stávající stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017**  
**Ochrana dřevin při stavební činnosti**

Ochrana kořenů

- Minimální vzdálenost výkopu od paty kmene stromu bude 1,5 m.
- Práce v kořenovém prostoru stromu budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu.
- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit proti vysychání a účinkům mrazu, nutná je minimalizace doby otevření výkopu (ochrana může být provedena např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií). Z tohoto důvodu je potřeba výkopy provádět na etapy.
- V kořenovém prostoru nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.

Ochrana kmene a koruny

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat v podobě bednění kmene či jako liniové oplocení řady stromů. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
- Případný konflikt stavebních mechanismů s korunami stromů lze řešit lokální redukcí stromů v nutném rozsahu.

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření ÚMČ Brno – Židenice, (Odbor majetku, dopravy a životního prostředí, referát dopravy a životního prostředí) a ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

S pozdravem

**Veřejná zeleň města Brna,**  
**příspěvková organizace**  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO

  
Ing. Jozef Kasala  
Ředitel