

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 4178/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová  
Mobil +420 720 969 702  
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

### **„Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou“**

- Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby

#### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

##### **Dotaz č. 1:**

Byla investorem připomínkována realizační dokumentace stavby koordinační akce „TT LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU – REKONSTRUKCE 2. ČÁST (ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA)“? V RDS je nevhodně umístěn přístřešek tramvajové trati ve směru na Jablonec nad Nisou. Pokud bude investor trvat na prodloužení a posunu nástupiště dle Zadávacích podmínek, dojde ke kolizi nástupiště s tímto přístřeškem.

##### **Odpověď na dotaz č. 1:**

V době projektování koordinační stavby nebyl znám záměr stavby „Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou“. Řešení, zda bude či nebude posun nástupiště, bude upřesněno na vstupním jednání za přítomnosti odpovědných zástupců.

##### **Dotaz č. 2:**

Byl projektant RDS koordinační akce informován o záměru investora zvýšit nástupní hranu nástupiště o 35 cm? Dle RDS je napojení přechodu tramvajové trati na nástupiště železniční zastávky provedeno do stávajícího stavu a bylo by tak problematické vyhovět požadavku investora na bezbariérovost nového stavu dle Zadávacích podmínek.

##### **Odpověď na dotaz č. 2:**

V době projektování koordinační stavby nebyl znám záměr stavby „Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou“. Investor trvá na požadavku bezbariérového nástupiště dle TSI PRM.

##### **Sdělení zadavatele:**

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Bc. MSc. Michal Froněk**

náměstek ředitele OJ

na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)