

Dotaz uchazeče:

Věc: Žádost o vysvětlení projektové dokumentace stavby „Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice – Telnice“

Dobrý den,

jako uchazeč o výše uvedenou zakázku si dovoluujeme položit následující dotaz k projektové dokumentaci stavby týkající se položek PS 32-03-71.

Ve výkazu uvádíte DA 60 kVA pouze kapotovaný, v TZ je ale uveden DA o výkonu 44 kVA ve venkovním kontejneru. Prosíme o vysvětlení, který z údajů je tedy správný a jaký má být tedy výkon, zda 44 kVA nebo 60 kVA.

Děkujeme.

Odpověď zadavatele: Pro náhradní zdroj elektrické energie v PS 32-03-71 platí výkon 44kVA a provedení kapotované, do venkovního prostředí.

S pozdravem

Ing. Roman Petříček

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno

Vedoucí odboru
odbor veřejných zakázek

Kounicova 688/26, 611 43 Brno
T 972 626 018
M 724 106 238
E petricek@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.spravazeleznic.cz/dolozka