

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

17198/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„CDP Praha“****Dodatečné informace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 15:**

K prokázání kvalifikace dle prvního odstavce doloží uchazeč **pouze seznam** prací v celkovém součtu za pět let v min. hodnotě 350mil.

**Odpověď na dotaz č. 15:**

*Ano, dle prvního odstavce bodu 9.7 Pokynů pro dodavatele, uchazeč doloží pouze seznam stavebních prací v uvedené min. hodnotě.*

**Dotaz č. 16:**

K prokázání kvalifikace dle druhého odstavce teprve předložíme **i osvědčení objednatelů** v min. hodnotě 170mil. za pět let, poskládaných po zakázkách jejíž hodnota byla min. 70mil. A dále, zda je možné tento bod prokázat např. i jednou akcí, přesahující 170mil.

**Odpověď na dotaz č. 16:**

*Zadavatel požaduje osvědčení objednatelů pouze u nejvýznamnějších stavebních prací. Nejvýznamnější stavební práce v součtu 170 mil. Kč bez DPH se mohou prokázat jednou akcí přesahující tuto min. hodnotu.*

**Dotaz č. 17:**

Požadovaná kabelizace musí být součástí všech staveb uvedených jak v seznamu v hodnotě 350mil. viz bod. 1), tak v seznamu viz. bod 2) tj. stavby za více jak 170mil. Jak přesně máme chápat výraz „kabelizace“?

**Odpověď na dotaz č. 17:**

*Pod výrazem „kabelizace“ se rozumí veškeré přeložky, provedení a pokládka kabelových rozvodů venku i uvnitř objektů (silnoproud, slaboproud). Kabelizace musí být součástí všech staveb jak v seznamu za posledních 5 let, tak i v seznamu nejvýznamnějších staveb.*

**Dotaz č. 18:**

K seznamu osob členů personálu: je možné, aby více činností vykonávala jedna osoba? (např. ad g) a j))?

**Odpověď na dotaz č. 18:**

Ano, jedna osoba může být odpovědná za více činností uvedených v seznamu personálu.

**Dotaz č. 19:**

Ve výkazu výměr SO 001 je u položky č. 342 (rohové AI profily) uvedena měrná jednotka „METR“ a výměra 151. Domníváme se, že správně má být uvedena jednotka „KUS“. Žádáme o objasnění.

**Odpověď na dotaz č. 19:**

Opraveno na kus.

**Dotaz č. 20:**

Dle dodatečných informací č. 3 zadavatel doplnil položku na informační systém. Z dostupných podkladů ale už není patrné, jaké mají tabulky rozměry, jakou bude mít velikost písmo, počty atd. Žádáme o doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 20:**


V technické specifikaci položky rozepsáno - doplněno:

1/ Tabulky informačního systému (popis místností), velikost tabulek 250 x 205 mm

- modulový tabulkový systém.
- systém s profily pro zasunutí štítku s informací
- obsluhu systému je možná pouze speciálním nástrojem
- pasivní ochrana proti nenechavcům
- boční profil hranatý
- sestava obsahuje zásuvné a pevné profily
- antireflexní výplň součástí zásuvného profilu
- fixační sada je součástí výrobku
- velikost písma bude upřesněna v termínu při osazování výrobku pod konzultaci s investorem o obsahové náplni týkající se popisu jednotlivých místností (kancelářské prostory, technologické místnosti, sály atd.)

2/ Informační tabulky uvedené v PBR budou řešeny dle ČSN EN ISO 7010 a NV 11/2002 Sb – velikost a barevné řešení

V Praze dne - 4 -12- 2013



**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel SS západ

Přílohy - soubory:

SO001\_vv\_oprava3.xls  
SO001\_sp\_oprava3.xls  
SO001\_vv\_oprava3.pdf  
SO001\_sp\_oprava3.pdf