



POZNÁMKA:
↔ - ODVOD ZNEHODNOČENÉHO VZDUCHU
250/100 - ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)
1.1 - 4KS
ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
Qelmax = 26W / 230V
OVLÁDÁNÍ NA POHYBOVÉ
ČIDLO A S DOBĚHEM

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
➡ - DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTÍ STAVBA)
📍 - ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S MONTÁŽÍ DO PODHLEDU

LEGENDA POTRUBÍ:
🔴 - VZT POTRUBÍ OHEBNÉ
🟡 - VZT POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ SPIRÁLNĚ VINUTÉ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP								
OZN.	FUNKČNÍ ČLENĚNÍ	NÁZEV	PLOCHA	SV.VÝŠKA	PODLAHA	STĚNA	PODHLLED	POZN.
OP15		PŘEDSÍN	5,74	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD+MALBA	SDK	
OP16		ZÁZEMÍ ÚKLIDU	3,15	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD+MALBA	SDK	
OP17		WC MUŽI PŘEDSÍN	4,07	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD+MALBA	SDK	
OP18		WC KABINA	1,69	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD+MALBA	SDK	
OP19		WC ŽENY- BEZ. KABINA	3,37	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD+MALBA	SDK	

Jiná ověření:

Orientační schéma:

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ

Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Správa železnic, státní organizace

Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel části/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Správa železnic, státní organizace

Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

SPRÁVA ŽELEZNIC

Hlavní projektant (HIP):

Specialista:

Bc. Jiří Plesník

Bc. Jiří Plesník

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/díle části:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Odpovědný projektant:

Kraj:

Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice

Pozemní objekty budov

ŽST Dolní Lipka, hygienické zázemí - Etapa 2

Vzduchotechnické zařízení

Půdorys 1.NP

Zpracovatel přílohy:

Katastrální území:

Označení investora:

Zakázka:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Stupeň dokumentace:

Smluvní datum zpracování:

S622200116

-

D.2.2.1

SO 11-71-02.42

2 001

DUSP

23.11.2023

Označení investora:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

S622200116

DUSP

D221X

S0117102

42

2

001

000

[Prostor pro další informace]