



- napájení nového R-WC bude z místnosti č. OP09 ze stávajícího rozváděče RP-1, do kterého bude doplněn jistič 3Bx20
- PJ1 = podružný elektroměr s přímým měřením, s rozhraním Modbus, dle požadavku SŽ-OES.
- OHM – součást dodávky jiného SO
- tísňová signalizace – součást dodávky jiného SO
- napájecí zdroj (trafo) pro automatickou vodovodní baterii – součást jiného SO
- průtokový ohřivač – součást dodávky jiného SO

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochranná opatření základní před dotykem živých částí:

- izolací, kryty, přepážkami

Ochranná opatření při poruše před dotykem neživých částí:

- normální - automatickým odpojením od zdroje
- doplněná - proudovým chráničem

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: viz. technická zpráva  
Umývací prostor umývadla dle ČSN 33 2130 ed.3

sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

Stavebník/Investor:  
Adresa:  
Zástupce investora:  
Adresa:

Správa železnic, státní organizace  
**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**  
Stavební správa východ  
Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

SPRÁVA  
ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:  
Adresa:  
Kontakt:

Správa železnic, státní organizace  
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno  
T: +420 972 235 830  
E: O09sek@spravazeleznic.cz

SPRÁVA  
ŽELEZNIC

Zhotovitel části/objektu:  
Adresa:  
Kontakt:

Správa železnic, státní organizace  
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno  
T: +420 972 235 830  
E: O09sek@spravazeleznic.cz

SPRÁVA  
ŽELEZNIC

Hlavní projektant (HIP):  
Specialista:

Bc. Jiří Plesník  
Tomáš Voldán

Název stavby/akce:

**Rekonstrukce hygienického zázemí v Žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice**

Označení investora:  
S622200116

Zakázka:  
-

Název částí:

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

Označení částí:  
**D.2.2.1**

Název objektu/dílčí části:

**ŽST Jilemnice, hygienické zázemí - Etapa 1**  
-

Označení objektu/komplexu:  
**SO 11-71-01.47**

Název přílohy:

**Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně ochrany před bleskem**

Číslo přílohy (typ/pořadí):  
**2. 002**

Název dílčí části přílohy:

Schéma R-WC

Stupeň dokumentace:  
**DUSP**

Odpovědný projektant:  
Tomáš Voldán

Měřítko: -  
Formáty: 3x A4

Stupeň dokumentace:  
**DUSP**

Kraj:  
Liberecký

Katastrální území:  
Jilemnice [659959]

TUDU:  
1441B1

Smluvní datum zpracování:  
**23.11.2023**

Označení investora:  
S 6 2 2 2 0 0 1 1 6 - D U S P - D 2 2 1 X - S O 1 1 7 1 0 1 - 4 7 - 2 - 0 0 2 - 0 0 0

Stupeň dokumentace: Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

[Prostor pro další informace]