

V Semilech dne 13.2.2024

Č.j.: KHSLB 04297/2024  
Sp.značka: S-KHSLB 01532/2024  
Vyřizuje: Ing. Holatová  
Č.j. odesílatele: -  
Počet listů/příloh: 1/0

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

**Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice – etapa 1 - závazné stanovisko**

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Správy železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234 doručenou dne 16.1.2024, č.j. KHSLB 01532/2024 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení stavby „Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice – etapa 1“.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

**závazné stanovisko:**

Se stavbou „Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice – etapa 1“ se

**souhlasí.****Odůvodnění:**

Krajská hygienická stanice obdržela žádost Správy železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení stavby „Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice – etapa 1“.

Současně byla předložena projektová dokumentace odpovědný projektant Ing. Miroslav Revaj (smluvní datum zpracování 23.11.2023).

Stavba se nachází na pozemcích č. st. 2255, 2254/12, 2254/1, k.ú. Jilemnice, v intravilánu obce Jilemnice. Jedná se o vestavbu hygienického zázemí pro cestující do objektu výpravní budovy Jilemnice. Do stávající venkovní kryté čekací haly objektu VB bude vestavěno WC pro muže,

bezbariérové/ženy WC a úklidová místnost s výlevkou a přívodem teplé a studené vody. Všechny prostory mají společnou předsíň přístupnou z čekací haly. Nově vzniklé místnosti budou napojeny na stávající rozvody budovy a osazeny podružným měřením. Vytápění bude napojeno na stávající otopný systém. Větrání všech místností je přirozené okny. V rámci stavby dojde k demolici stávajícího nefunkčního hygienického zázemí, umístěného na S straně od výpravní budovy. Demolice budou prováděny běžným způsobem pomocí stavební mechanizace. Předpokládá se převážně ruční provádění bouracích prací za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo k nečekanému narušení nosného systému. V průběhu demolice, zejména v oblasti střešní krytiny dojde k demolici izolačních materiálů a stavebních materiálů s obsahem azbestu (dle platných předpisů bude zabráněno uvolňování azbestových vláken do ovzduší a současně bude zabráněno vdechování azbestového prachu pracovníky).

Krajská hygienická stanice v souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví posoudila žádost z hlediska dopadů na veřejné zdraví a dospěla k následujícímu:

Ve stavbě nebude umístěn žádný zdroj hluku a při jeho provozu budou splněny požadavky § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající objekt hygienického zázemí obsahuje materiály, kde je zakotven azbest, střešní eternitové šablony. V předložené dokumentaci je popsán návrh na likvidaci této střešní krytiny, který je v souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že dojde k zásahu do stavebních konstrukcí s obsahem azbestu, upozorňujeme na povinnost dle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je nutno podat nejméně 30 dnů před zahájením prací.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné stanovisko.

Upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených § 12 odst. 9 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby.

Ing. Jitka Holatová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální