


LEGENDA

- ROZVOD TOPNÉ VODY, MATERIÁL MĚĎ, V PODLAŽE BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- ROZVOD VRATNÉ VODY, MATERIÁL MĚĎ, V PODLAŽE BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ, PŘIPOJENÍ TOPNÉ A VRATNÉ VODY Z BOČNÍ STRANY OTOPNÉHO TĚLESA, VÝVOD ROZVODŮ ZE STĚNY OT BUDE VYBYVENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VYSOKOU ODOLNOSTÍ (ANTIVANDAL)

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVĚŘENO POLOHOPISNÉ I VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BODŮ A BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ KOORDINACE SE VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI A PŘI ZJIŠTĚNÉM NESOULADU BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE PŘIZVÁN PROJEKTANT!
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENY A PŘIPOJENY DLE POKYNŮ A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEJICH DODAVATELE.
- PŘED JAKÝMKOLIV ZÁSAHEM DO STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PROVEDENY SONDY A PROVĚŘENA TRASA, ZDA BUDE DOTČENÁ ČÁST ROZVODŮ VODY FUNKČNÍ.
- VEŠKERÉ ROZVODY POTRUBÍ V KONSTRUKCÍCH MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLOVÁNY DLE VYHL. Č.193/2007 SB.
- PRO VNITŘNÍ ROZVODY VEDENÉ V PODLAHÁCH, STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH I POD STROPEM BUDE POUŽITO MĚDĚNÉ POTRUBÍ A TO VČETNĚ TYPOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, PODPĚR, ZÁVĚSŮ A ÚCHYTŮ.
- ROZVODY BUDOU VŽDY PROVEDENY TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA JEJICH DILATACE VČETNĚ TYPOVÉHO PROVEDENÍ PEVNÝCH BODŮ A KLIZNÝCH PODPĚR.

VZOROVÉ NAPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA VK:



<div><div><div><div><div></div><div>sfdi</div><div>STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY</div></div></div><div><div>Jiná ověření:</div><div>Paré:</div></div><div><div>Orientační schéma:</div><div>Razítko oprávněné osoby:</div></div><div><div>Podpis:</div><div>Datum:</div></div></div></div>			
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc		
<div><div></div><div>Správa železnic</div></div>			
Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz		
<div><div></div><div>Správa železnic</div></div>			
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz		
<div><div></div><div>Správa železnic</div></div>			
Hlavní projektant (HIP): Bc. Jiří Plesník		Specialista:	
Název stavby/akce:	Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice		Označení investora: S622200116
Název části:	Pozemní objekty budov		Zakázka: -
Název objektu/díleč části:	ŽST Častolovice, hygienické zázemí - Etapa 3		Označení části: D.2.2.1
Název přílohy:	Zařízení pro vytápění budov		Označení objektu/komplexu: SO 11-71-03.45
Název díleč části přílohy:	Půdorys 1.NP		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Revaj	Měřítko: 1:50 Formáty: 630x297	Stupeň dokumentace: DUSP
Kraj:	Katastrální území: Častolovice [618624]	TUDU: 1302J1	Smluvní datum zpracování: 23.11.2023
Označení investora: S 6 2 2 2 0 0 1 1 6 - Stupeň dokumentace: Část: - D U S P - Objekt: D 2 2 1 X - Podoba: S 0 1 1 7 1 0 3 - Příloha: 4 5 - Revize: 2 - 0 0 1 - 0 0 0			
[Prostor pro další informace]			