

Vaše značka / ze dne: 24.01.2024
Naše značka: AQUA/82/2024/Dk

Vyřizuje: Kateřina Doležalová
Tel.: +420 494 539 154
E-mail: vyjadeni@aquark.cz

Datum: 19.02.2024

Správa železnic, státní organizace
Jana Kuřitková
Dlážděná č.p. 1003/7
110 00 Nové Město

Častolovice parc. č. 1158/18, 1158/19, 1158/23, 1158/36, 1401, 192, Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice; ŽST Častolovice, hygienické zázemí – Etapa 3 (územní nebo stavební řízení - se záměrem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Jana Kuřitková

*V dané lokalitě provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. **Přímo v zájmovém území se nenachází žádné vodohospodářské zařízení ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s.** Dešťovou kanalizaci neprovozujeme.*

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci hygienického zázemí v ŽST Častolovice. Napojení nově navržené kanalizace bude do stávající přípojky jednotného veřejného kanalizačního řadu či do stávajícího odbočky, tj. napojení na stávající kanalizační řad u rohu objektu.

S realizací stavby souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Obecná ustanovení:

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V příložené situaci mohou být vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Dle ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky odst. 4.4. je doporučeno ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Ochranné pásmo se nevztahuje na část přípojky, která se nachází v budově nebo v průchodu. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.

Dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky odst. 6.1.13 nesmí být území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75m od osy potrubí na obě strany zastavěné, ani osázené stromy, aby bylo možné přípojkou opravit. Pozemní komunikace z tohoto hlediska nepředstavuje překážku.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kateřina Doležalová

Kateřina Doležalová
vodohospodářka

Přílohy

1x situace

