

LEGENDA SVÍTIDEL:

A - Svítidlo LED kruhové vestavné, 30W, 2200 lm, Ra80, 4000K, hliníkové těleso s bílým rámečkem, difuzér opálový polykarbonát, IP40/20, IK05

LEGENDA NOUZOVÝCH SVÍTIDEL:

- N1 - Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro nástěnnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka dolů, autonomnost 1 h, IP65
- N2 - Nouzové LED svítidlo akumulátorové bez piktogramu pro přisazenou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, autonomnost 1 h, IP65
- N3 - Nouzové vestavné LED svítidlo akumulátorové, evakuační osvětlení, optika Lungaluce, 24W, autonomnost 1.hod., IP43

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Snímač pohybu - přítomnní, IP20
- Zásuvka jednonásobná nástěnná 2P+PE, 230V/16A, IP54
- P - Napájecí zdroj pro splachování pisoáru (dodávka ZTI)
- B - Napájecí zdroj senzorových baterií (dodávka ZTI)
- NZ - Napájecí zdroj pro nouzovou signalizaci
- HA - Opticko akustická nouzová signalizace
- BT - Bezpečnostní tlačítko pro nouzovou signalizaci v provedení antivandal
- RT - Resetovací tlačítko nouzové signalizace v provedení antivandal
- RJ - Napájecí a řídicí jednotka mincovníku
- M - Mincovník se zámkem
- Volný vývod 230V AC
- Doplňující pospojování
- Elektrický rozvaděč

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

	X/1/1		N1/1
TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY		TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY	
ČÍSLO OKRUHU	ČÍSLO SPINAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE	ČÍSLO OKRUHU HL. OSVĚTLENÍ	

ZNAČENÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL


OZN	FUNKČNÍ ČLENĚNÍ	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [mm]	PODLAHA	STĚNA	PODHLIED	POZNÁMKA
OP01		VESTIBUL	24.80		KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
OP02		POKLADNA	13.83					
OP03		KANCELÁŘ	15.01					
OP011a		WC MUŽI	7.21	2700	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	
OP011b		WC MUŽI - TOALETA	1.63	2700	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	
OP011c		WC ŽENY + IMOBILNÍ	7.53	2700	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	
OP012a		CHODBA	7.92	2700	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED	
OP012b		ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.18	2700	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	
OP013		DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	25.08					

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

UMÝVACÍ PROSTOR UMYVADLA DLE ČSN 33 2130 ed.3



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Hlavní projektant (HIP): Bc. Jiří Plesník		Specialista:

Název stavby/akce:	Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice		Označení investora: S622200116
Název části:	Pozemní objekty budov		Zakázka: -
Název objektu/díleč části:	ŽST Častolovice, hygienické zázemí - Etapa 3		Označení objektu/komplexu: SO 11-71-03.47
Název přílohy:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně ochrany před bleskem		Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název díleč části přílohy:	Půdorys 1.NP		2. 001
Odpovědný projektant: Ing. Bohuslav Šulák	Zpracovatel přílohy: Ing. Bohuslav Šulák	Měřítko: 1:50 Formáty: 594x420	Stupeň dokumentace: DUSP
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: Častolovice [618624]	TUDU: 1302J1	Smluvní datum zpracování: 23.11.2023
Označení investora: S 6 2 2 2 0 0 1 1 6 - Stupeň dokumentace: Část: D U S P - Objekt: D 2 2 1 X - Podobjekt: S 0 1 1 7 1 0 3 - Příloha: 2 - Revize: 0 0 0 0			
[Prostor pro další informace]			