











3NPE, 3x400/230V, I<sub>km</sub>=10kA, I<sub>n</sub>=32A, 50Hz, TN-S

Rozvaděč OCEP, IP30/20, rozměry: š. 600x hl.400mm, v.1950mm

L1/2.1  
L2/2.1  
L3/2.1



Hlavní přívod  
CYKY-J 5x25  
WL-R202

Signalizace stavu  
hlavního vypínače  
MaR

Přepětová  
ochrana  
stupeň C  
TNS

Signalizace stavu  
přepětové ochrany  
MaR

Signalizace napětí  
na přípojnících  
MaR

Revision	Date	Name	Date	Name	Project	Order No.	Drawing No.	Page
a			25.11.13	Durís	Sudop Praha Olšanská 1a 130 80 Praha 3	Rozvaděč RA202 sdělovací zařízení 2.NP	CDP Praha Přídorys 2.NP	1
b								
c								
d								

3NPE, 3x400/230V, 1km=10kA, In=32A, 50Hz, TN-S

Rozvaděč OCEP, IP30/20, rozměry: š. 600x hl.400mm, v.1950mm

L1/1.8t  
L2/1.8t  
L3/1.8t

L3/1.81

L3/1.81

prostorová rezerva 56 modulů – osazení jističů v rámci PS sděl.zář.










$N/1.8$   
 $PE/1.8$

PE/1.81

Revision	Date	Name		Date	Name
d					
b		drawn	25.11.13	Duris	
c					
d		check			
			Sudop Praha Olšanská 1a 130 80 Praha 3		
			Rozvaděč RA202 sčítovací zařízení 2.NP Nezdiňhovaná část		
Project			= RA202		
CDP Praha			+		
Order No.	Drawing No.		Page		
Půdorys 2.NP			2		
		of 4			

3NPE, 3x400/230V, I<sub>km</sub>=10kA, I<sub>n</sub>=32A, 50Hz, TN-S Rozvaděč OCEP, IP30/20, rozměry: š. 600x hl.400mm, v.1950mm

L1/4.1  
L2/4.1  
L3/4.1



Zálohovaný přívod  
CYKY-J 5x25  
WL-RZ202

Signalizace stavu  
hlavního vypínače  
MaR

Přepětová  
ochrana  
stupeň C  
TNS

Signalizace stavu  
přepětové ochrany  
MaR

Signalizace napětí  
na přípojnicích  
MaR

Revision	Date	Name	Date	Name	Sudop Praha Olšanská 1a 130 80 Praha 3	Rozvaděč RA202 sdělovací zařízení 2.NP Zálohovaná část	Project CDP Praha Order No.	Drawing No.	Page of 4
a			25.11.13	Durís					3
b									
c									
d			check				Přidorys 2.NP		

L1/3.81  
L2/3.81  
L3/3.81

3NPE, 3x400/230V, I<sub>km</sub>=10kA, I<sub>n</sub>=32A, 50Hz, TN-S

Rozvaděč OCEP, IP30/20, rozměry: š. 600x hl.400mm, v.1950mm

prostorová rezerva 56 modulů –  
osazení jističů v rámci PS sděl.zař.

N/3.81  
PE/3.81

Revision		Date	Name	Date	Name	Sudop Praha Olšanská 1a 130 80 Praha 3	Rozvaděč RA202 sdělovací zařízení 2.NP Zálohovaná část	Project		=RA202	
								CDP Praha		+	
a					drawn	25.11.13		Order No.		Drawing No.	
b								Přídorys 2.NP			
c					check						
d										Page	
										of 4	
										4	