

Správa železnic, státní organizace  
OŘ Hradec Králové  
Ing. Vladimíra Kunová

Váš dopis zn./ze dne ISPD / 6.10.2023

Číslo jednací 07676/2023-O demolice

Datum 9.10.2023

Vyřizuje Pavel Rejmont

+ 420 972 342 226

Tel. + 420 602 631 694

e-mail pavel.rejmont@cdt.cz

**Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace - Správa železniční telematiky k demolici objektu (aktualizace vyjádření z roku 2020).**

Název stavby: Jičín, administrativní budova - demolice objektu

Území: Žst. Jičín, vlevo v žkm cca 17,520

Při realizaci výše uvedené stavby **dojde** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 9.10.2025**

**Dotčená zařízení:** DOK, TOK, POK, TK, ŽDK1, 4x MK - v majetku Správy železnic, státní organizace

**Upřesnění:** V blízkosti objektu administrativní budovy, který je určen k demolici, jsou vedeny trasy dálkové optické, traťové optické, přípojně optické, dálkové, traťové a místní telekomunikační sítě ve správě ČD - Telematika a.s., viz. jednotlivé situace kabelů v příloženém souboru Kabely. Při realizaci demoličních prací nesmí dojít k jejich poškození. Před zahájením demolice objektu budou trasy kabelů vytyčeny k přesnému určení jejich polohy a hloubky uložení a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu kabelů. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. Správa železnic, státní organizace si jako vlastník uvedených kabelů vyhrazuje právo zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 metru od krajního vedení umístěného v kabelové kynetě. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení a zařízení, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen učinit veškerá opatření podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a §8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách., aby nedošlo k jejich poškození. Po celou dobu demoličních prací musí být trasy kabelů vhodným způsobem ochráněny proti mechanickému poškození. Rovněž nesmí být nad kabelovými trasami ukládána jakákoliv

**Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)**

stavební suť. Při jakémkoliv poškození kabelů v průběhu demoličních prací budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.

V případě kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: [vlastimil.dlouhy@cdt.cz](mailto:vlastimil.dlouhy@cdt.cz).

O vytyčení požádejte písemně na e-mailové adrese: [helpdesk@cdt.cz](mailto:helpdesk@cdt.cz), případně telefonicky na telefonu 972 111 555.

ČD - Telematika a.s.  
Úsek servis infrastruktury  
vedoucí okrsku  
Vlastimil Dlouhý  
v.z. Pavel Rejmont



**Přílohy:** Všeobecné podmínky Správy železniční telematiky  
soubor Kabely

**Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)**