

Investor:

je totožný
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2023/1788**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Žadatel:

Správa železnic, státní organizace

Antonín Šnejdrla

Dlážděná 1003/7

11000 Praha

Název akce: Bojkovice provozní budova TO - demolice

Důvod akce / žádosti: **odstranění stavby**

Kombinovaný důvod: **jiný účel**

Zájmové území

Obec: **Bojkovice**

Katastr: **Bojkovice**

Adresa: **Luhačovická 417, 68771 Bojkovice**

Datum vydání vyjádření: **02.11.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **02.11.2024 (12 měsíců)**

Při odstranění stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací demolice objektu č.p. 417 souhlasí za níže uvedených podmínek:

• Vodovodní přípojka:

- Zrušení

Objekt navržený k demolici má stávající vodovodní přípojku PE 1". Vodoměrná sestava s vodoměrem je umístěna před objektem na pozemku investora.

Vodovodní přípojka bude zrušena na hlavním řádu a dále bude odebrán vodoměr. Zrušení vodovodní přípojky bude provedeno pracovníky provozu vodovodů naší a. s. za úhradu na základě objednávky investora.

Demolice přípojky vody je možná pouze za odstávky řádu. Odstávku řádu je nutno nahlásit min. 15 dnů před vlastní realizací stavby. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor stavby řešil s pracovníky provozu vodovodů naší a. s. termín realizace stavby minimálně 30 dnů před požadavkem na realizaci prací!

Výkopové práce si zajistí stavebník na své náklady.

• Kanalizační přípojka:

Objekt není napojen na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

V případě, že by při odstraňování stavby byla kanalizační přípojka nalezena, bude odpojena a zaslepena na kanalizačním řádu, popřípadě na kanalizační přípoje v místě určeném technikem provozu kanalizace.

Po odpojení kanalizační přípojky a zaslepení kanalizační stoky přizve stavebník před záhozem zástupce SVK, a. s. Uh. Hradiště ke kontrole zaslepení.

Kontroly budou prováděny každé úterý a čtvrtek od 7:00 do 13:00 nebo po telefonické dohodě pro oblast Uh. Hradiště - 572 530 146, pro oblast Uh. Brod - 572 637 671.

Technické zásady při odpojení kanalizačních přípojek dle materiálu kanalizační stoky :

- Plast – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky.

- Sklolaminát – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky.

- Kamenina – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky
- Beton – osazení záslepkou nebo zabetonování v místě odpojení kanalizační přípojky.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
 - změnou rozsahu vyznačeného území
 - změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti
- Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 418d90f084fb34f2d9d25c23520655eccf93890e)

- Bojkovice-provozní budova TO č.p.417-situace.pdf (příloha žádosti)

(SHA1: 3fad5919c1d3f02278b1fa416a68813b9e62d3fc)

- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: bd726f3a36a486c567669f7525238a1a0d2aab6a)

- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)