

SUDOP PRAHA a.s.  
Ing. Jiří Syrový  
Olšanská 1a  
130 80 PRAHA 3

Váš dopis značky | ze dne  
16/001318/201 / 21.4.2016

Naše značka  
DAM/2122/2016

Vyřizuje | linka  
Molinari / 2352

Místo odeslání | dne  
Praha 28.7.2016

**Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha Vysočany**  
**část SO 10-70-03 Výh. Skály-Praha Vysočany, úpravy horkovodu PT a.s. v km 8.736**  
(SUDOP PRAHA a.s.– 01/2016) – část SO 10-70-03 z DÚR

Předmětem předložené výše uvedené dokumentace je přeložka stávajícího horkovodu 2 x DN100 Pražské teplotní a.s. na pozemcích 1796/1, 2131/1, 2140/1 a 2125/1, k.ú. Vysočany. Přeložka bude provedena na náklady investora stavby na základě smlouvy mezi Pražskou teplotní a.s. a investorem stavby.

Upozorňujeme, že veškerá stavební činnost v oblasti tepelných rozvodů Pražské teplotní a.s. a jejich zákonného ochranného pásma může probíhat pouze s vědomím a za souhlasu správce oblasti Pražské teplotní a.s. Správce oblasti je p. Přemysl Vinš, tel.: 266 753 839, e-mail: pvins@ptas.cz

Z důvodu ochrany zařízení Pražské teplotní a.s. požadujeme:

- uzavřít s Pražskou teplotní a.s. smlouvu o přeložce rozvodného tepelného zařízení. Smlouvu s investorem uzavře odbor správy majetku naší společnosti (kontaktní osoba: p. Marek Dráb, tel.: 266 752 779, e-mail: mdrab@ptas.cz).
- dodržet při návrhu nových rozvodných tepelných zařízení „Technologické standardy RTZ“ Pražské teplotní a.s.
- v příštím stupni dokumentace doplnit pevnostní výpočet pro nové potrubí a zvážit změnu světlosti a to dle doporučení Pražské teplotní a.s.
- respektovat při stavbě zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplotní a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

*Zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů (§87 zákona č. 458/2000 Sb.) u uložení potrubí v klasickém kanále je oboustranně 2,5 m měřeno od vnější stěny kanálu (včetně tloušťky hydroizolace) a u předizolovaného potrubí oboustranně 2,5 m měřeno od uložení předizolovaného potrubí v pískovém loži v ochranné geotextílii (nikoliv od vnějšího pláště předizolované trubky či od osy trubky).*

- neumísťovat do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů objekty zařízení staveníště, stanoviště stavební techniky, skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu.
- projednat v rozpracovanosti další stupeň dokumentace se správcem oblasti a zapracovat do čistopisu dokumentace jeho požadavky a připomínky.
- oznámit zahájení stavby prokazatelným způsobem naší společnosti min. 14 dnů předem na adresu:

Pražská teplotní a.s.  
p. Přemysl Vinš  
Partyzánská 1/7  
170 00 Praha 7

- provést přeložku v termínu plánované letní odstávky
- výkopové práce v zákonném ochranném pásmu stávajících tepelných rozvodů a zařízení provádět pouze ručně, bez užití mechanizace.
- neparkovat na tepelných rozvodech s těžkou mechanizací, nepřejíždět tepelné rozvody auty s větší dopravní zátěží
- zahrnout Pražskou teplárenskou a.s. mezi účastníky územního a stavebního řízení předmětné stavby.

Za správnost zakreslení stávajících rozvodných tepelných zařízení zodpovídá ze zákona projektant předložené dokumentace. Podrobnější podklady z dokumentace GIS (souřadnice, hloubky, řezy) poskytne na požádání projektanta odbor správy majetku naší společnosti (kontaktní osoba: Ing. Hana Smáhová, tel.: 266 752 774, e-mail: hsmahova@ptas.cz).

Upozorňujeme, že v ochranném pásmu tepelných rozvodů a zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. V případě poškození majetku Pražské teplárenské a.s. provede investor stavby opravu tohoto majetku na vlastní náklady a uhradí Pražské teplárenské a.s. veškeré vzniklé ztráty včetně ztrát z důvodu přerušení dodávky tepla odběratelům.

Stavebník je při provádění prací povinen respektovat požadavky uvedené v tomto vyjádření.

**Za předpokladu dodržení našich výše uvedených podmínek a požadavků, nemáme námítky přeložení rozvodného tepelného zařízení dle předložené dokumentace z 01/2016.**

Platnost vyjádření je 1 rok.



**PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.**

Úsek obchodní

170 00 Praha 7, Partyzánská 1/7 5

David Molinari

specialista rozvoje tepelných sítí I

#### Na vědomí

PT a.s. – p. Přemysl Vinš, správce oblasti

PT a.s. – p. Marek Dráb, specialista majetku