

Kabelová rozpiska

Strana:1

Stavba: Rekonstrukce DOÚO a DŘT u Sps Rohatec								
PS: PS 20-05-01 Sps Rohatec, zařízení DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno								
Účel: DUSP+PDPS				Vypracoval: Lukašík Jindřich			Datum: 3.8.2020	
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek Zařízení	Pozice	Konec Zařízení	Pozice	Funkce Poznámka
WL014	CYKY-O 2x4	24 V DC	7	AG2 (usm24V)	FA301, 16C/2, X3:1L	Telemech.	X1	Nap. Telemech., bin.výst. 24V DC
WL102	CYKY-J 3x1,5	230V AC	14	ANG	FA104, 10B/1, X104	Telemech.	X4	RTU servisní zásuvka
WS 100	FTP CAT 5E / RJ-45	ETH	15	PLC /RDRT/	560CMR02	Přenosové zařízení	Eth.switch	Kom. s ED Brno IEC60870-5-104
WS 101	FTP CAT 5E / RJ-45	ETH	15	PLC /RDRT/		Přenosové zařízení	Eth.switch	Servisní port - rez.
WS100	SYKFY 5x2x0,5	NF přenos	9	Telemech.	23WT23 (+21)	KZ	transl	Komunikace
WS101	SYKFY 5x2x0,5	NF přenos	9	Telemech.	23WT21	KZ	transl	Komunikace
WS102	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	1	MS1		OTR		HIS-sig Využití rezervy
WS102	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	1	MS1		RTOC2		HIS-sig
	SYKFY 25x2x0,5	24V DC	6	Telemech.		MS1		položená rezerva
	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	6	Telemech.		RTOC2		položená rezerva
WD 101	Fibre optic MM, FX SC/SC	ETH	12	PLC /RDRT/	IE-SW-BL05-4TX-1SC	DOÚO - POZ/PLC	IE-SW-BL05-4TX-1SC	Optokomunikace DOÚO (ETH/FO)
WD101	POF-HFBR	opto	7	Telemech.	OOTZ20(T)	MS1	OOTZ20 (R)	DOÚO optické oddělení
WS104	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	13	Telemech.	560BOR01	ASF	X5	ASF-pov
WS105	SYKFY 20x2x0,5	24V DC	13	Telemech.	560BIR01	ASF	X5	ASF-sig
WS106	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	14	Telemech.	560BIR01, 560BOR01	ANG	X3	ANG-sig, pov
WS107	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	7	Telemech.	560BIR01	AG2 (usm24V)	X3	usm 24V-sig
WS108	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	8	Telemech.	560BIR01	AG1 (usm 110V)		usm 110V-sig
WS109	SYKFY 2x2x0,5	24V DC	16	ANG	X4	Sklad, dv.sp.	X	vstup-sig
WS110	SYKFY 2x2x0,5	24V DC	16	ANG	X4	Vodárna, dv.sp.	X	vstup-sig
WS111	SYKFY 2x2x0,5	24V DC	16	ANG	X4	SpS, dv.sp.	X	vstup-sig
WS112	BYFY-M 10x2x0,5	20mA	16	Telemech.	560AIR01	ASF	X7	ASF-měř
WS113	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	8	Telemech.	560BIR01	ATJ	X1	rozv 110V-sig
	CYA 10zž		6	SpS Telemech.	PE	Uzem.soustava objektu		Uzemnění skříňně telemech.
Poznámka: Soupiska kabelů je pouze pro tento PS								
				Odpojení kabelů a jejich demontáž				
WS 100, WD101				kabely řešené v rámci PS 20-05-01				
WS104				stávající kabely - přepojeny v rámci rozvaděče RDRT				