

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Obecný stavební úřad

pracoviště: Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín



Číslo jednací: MUHOCJ 38249/2020
Spisová značka: MUHO 6987/2020

Vyřizuje: Lukáš Blaha, DiS.
E-mail: blaha.lukas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 153

V Hodoníně dne 18.06.2020

SDĚLENÍ

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil Vaši žádost ze dne 12.06.2020, kterou podala společnost **EXprojekt s.r.o., IČO 29285801, Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno 19** (dále jen "žadatel"), jejímž obsahem je:

„Úprava neutrálních úseků u TT Modřice a Sps Rohatec“ – část Sps Rohatec

Popis záměru:

Jedná se o stavební úpravu stavby dráhy dle § 79 odst. 5) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které rozhodnutí o umístění ani územní souhlas nevyžadují. Stavba byla v minulosti kolaudována jako stavba celé železniční trati, stavba nebude jako celek odstraněna. Stavba se nově neumisťuje, její rozsah zůstává stejný.

V rámci stavby dojde k vybudování nových neutrálních polí, vždy v obou kolejích, a to jako dělené neutrální pole složené ze tří elektrických dělení dle metodického pokynu k projektování neutrálních úseků oddělení fází a soustav na síti SŽDC čj. S 26499/2018-SŽDC-GR-024.

Uvedené neutrální pole je umístěno v místě připojení spínací stanice na TV obou kolejí, vybudované při elektrizaci v letech 1983-1985. Neutrální pole jsou sestaveny vždy ze dvou ÚD ÚDT 25kV. Podélné překlenutí a propojení neutrálních polí je zajištěno příslušnými ÚO.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího systému trakčního vedení, při které dojde pouze k nejnutnějším stavebním úpravám - přestavba stávajících stožárů, kde bude v maximální možné míře využito původních stožárů. Rozsah zůstává stejný, nebude navýšen počet.

V montážní části budou vyměněna pohyblivá a pevná kotvení, závěsy TV, bude provedena úprava systémů TV (troleje a nosných lan) - výměna kotevních úseků, pevných bodů, doplnění izolací, návěstí do systému TV, regulace TV, doplnění nových úsekových odpojovačů a svodičů přepětí. Montáž nových napájecích převěsů a připojení do spínací stanice, úprava ukolejnění. Doplnění kabelů dálkového ovládání úsekových odpojovačů ve stávající kabelové trase.

Dle předložených podkladů stavební úřad sděluje následující:

Dle §15 odst. 2 stavebního zákona platí, že speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní předpis pro stavby podle odstavce 1 nestanoví jinak. Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním úkonem. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko podle § 96b.

Z předložené žádosti je zřejmé, že předmětný záměr nevyžaduje podle § 79 odst. 5) vydání rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.

Závěr:

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad nebude vydávat pro výše uvedený záměr souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona. Dále stavební úřad uvádí, že příslušný k vydání závazného stanoviska dle § 96b stavebního zákona je orgán územního plánování, odbor rozvoje města Hodonín.

otisk razítka

Lukáš Blaha, DiS.
referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. EXprojekt s.r.o., IDDS: dh84e85
sídlo: Heršpická č.p. 758/13, Štýřice, 619 00 Brno 19