


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		<b>PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ</b>	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		<b>EXPROJEKT s.r.o.</b> <b>Heršpická 758/13</b> <b>619 00 Brno</b>	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	--	---

OBJEDNATEL:		Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Odehnal Bc. Jan Cabal	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Odehnal	VYPRACOVAL Ing. Tomáš Pospíšil	KONTROLOVAL ING. DAVID ROSE	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MŮ: Hodonín / k.ú. Rohatec		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
"Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec" SO 20-01-01 Sps Rohatec, trakční vedení			ZAK. ČÍSLO 2019-147	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ -
			DATUM: 11/2020	
Montážní a kotevní tabulka NV			ČÁST DOKUM. D.2.3.1	PŘÍLOHA 9

## KOTVENÍ A DÉLKY NAPÁJECÍHO VEDENÍ

Stavba: "Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec"

Datum: listopad 2020

Objekt: 20-01-01 Sps Rohatec, trakční vedení

Vypracoval: Pospíšil

Příloha: 9

Systém	OD STOŽÁRU		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	KE STOŽÁRU		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	Délka kotevního úseku (m)	NOVÝ MATERIÁL 1 x Cu  Čistá délka
	Číslo	Sestavení		Číslo	Sestavení			
NV kolej 1/1	43	S 70-50/II/P S 74-59/BP	9,90	1SPS	stávající kotevní lišta S 74-59/T	9,50	32,0	32,0
NV kolej 1/2	1SPS	stávající kotevní lišta S 74-59/T	9,50	43A	S 70-50/II/P S 74-59/BP	9,90	33,0	33,0
NV kolej 1/3	43A	S 70-50/II/Z S 74-59/BP	9,20	51	S 70-54/2/Z S 74-59/BP	8,70	220,0	220,0
NV kolej 2/1	44	S 70-50/II/P S 74-59/BP	10,30	2SPS	stávající kotevní lišta S 74-59/T	9,50	32,0	32,0
NV kolej 2/2	2SPS	stávající kotevní lišta S 74-59/T	9,50	44A	S 70-50/II/P S 74-59/BP	10,40	33,0	33,0
NV kolej 2/3	44A	S 70-50/II/Z S 74-59/BP	9,20	52	S 70-54/2/Z S 74-59/BP	8,70	220,0	220,0
CELKEM								570,0

# MONTÁŽNÍ TABULKA NAPÁJECÍHO VEDENÍ

Stavba: "Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec"

Datum: listopad 2020

Objekt: 20-01-01 Sps Rohatec, trakční vedení

Vypracoval: Pospíšil

Příloha: **9**

STOŽÁR ČÍSLO	TYP STOŽÁRU	KONZOLA (SESTAVENÍ Č.)	ZÁVĚS (SESTAVENÍ Č.)	VÝŠKA UPEVNĚNÍ KONZOLY	Pozn.
				NAD Vz (m)	
43	BP	viz tabulka kotvení			
1SPS	BP	viz tabulka kotvení			
43A	BP	viz tabulka kotvení			
45	BP	S 60-26/B/Y	S 64-32/C/1	9,15	vně
47	BP	S 60-26/B/Y	S 64-32/C/1	9,15	vně
49	BP	S 60-26/B/Y	S 64-32/C/1	9,15	vně
50	BP	viz tabulka kotvení			
44	BP	viz tabulka kotvení			
2SPS	BP	viz tabulka kotvení			
44A	BP	viz tabulka kotvení			
46	BP	S 60-26/B/Y	S 64-32/C/1	9,15	vně
48	BP	S 60-26/B/Y	S 64-32/C/1	9,15	vně
50	BP	S 60-26/B/Y	S 64-32/C/1	9,15	vně
52	BP	viz tabulka kotvení			