



LEGENDA:

- zařízení realizované v rámci PS 02-31 (Zapojovač)
- zařízení stávající / ASSPRO
- zařízení realizované v rámci PS 02-71 (Sděl. zař.)

- kabelové rošty (PS 02-71)
- stoupací kabelový rošt šířky 250 mm, pokud není uvedeno jinak (PS 02-71)

POŽADAVKY NA ROŠTY:
drátěný rošt, průměr nosných drátů min. 5 mm, ostatních drátů min. 4 mm
antikoroziční provedení
ukotvení do stropu

- skříň 19"/47U 800x800 mm, není-li uvedeno jinak
dodávka skříní je v rámci PS 02-71

OBSAZENÍ SKŘÍŇÍ:
skříň č. 01_01: TK, TOK
skříň č. 01_02: přenosové zařízení, zálohované zdroje

POŽADAVKY NA SKŘÍŇE (pokud není uvedeno jinak):
rozměry: 19"/47U, 800x800 mm
dveře: ze dvou stran, oceloplechové, perforované
vybavení skříní:
1x uzemňovací sběrnice 19"
1x výsuvná police pro servisní účely
4x stoupací žlab pro vedení kabelů
servisní zásuvkový panel 19"/230V/8x zásuvka
připojený do RV6 v DK na samostatný jistič 10A

- Dotykový terminál IP zapojovače (PS 02-32)
- Náhradní zapojovač (PS 02-32)

- telefonní zapojovač
- náhradní zapojovač
- spojovací jednotka tel. zapojovače

| | | |
|---|----------------|---|
| Investor: OŘ HK, U Fotochemy 259, 501 01 Hr. Králové | | Zpracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D. |
| Účel: DSP, PDPS | | Kontroloval: Ing. Rostislav Fitz |
| Číslo zakázky: 0469/21 | Datum: 10/2022 | Odp. projektant: Ing. Radek Zezula, Ph.D. |
| Archiv: CD\Krasna_Studanka-Mnisek_u_Liberce.3\ | | |
| Stavba: Oprava trati v úseku Krásná Studánka- Mníšek u Liberce | | |
| PS/SO: PS 02-31 Liberec - Mníšek u Liberce, telefonní zapojovač | | |
| Název výkresu: Žst. Mníšek u Liberce, VB - dispozice | | |

ASyC s.r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tento dokument obsahuje
chráněná data firmy
ASYC s.r.o.
Kopírování a použití těchto dat
nebo i jejich částí je možné jen
s písemným svolením
této firmy