

Název 1: Oprava trati v úseku Krásná Studánka - Mníšek u Liberce	
Název 2:	
Druh: 5. Stavba dráhy - SDC	Stupeň stavby: 0. nespecifikováno
Číslo jednací:	
Přijato: 12.11.2021	Termín: 22.11.2021
Stavebník: SŽDC	
Žadatel: Správa tratí Liberec	
Tratový/definiční úsek: 095102 - Liberec - Mníšek u Liberce, km 160.934 - 170.653 095106 - Mníšek u Liberce - Raspenava, km 171.401 - 180.938 0951CA - Žst. Mníšek u Liberce, km 170.560 - 170.773	
Lokalizace:	
Poznámky: 12.11.2021 Homolová Eliška, Ing.: Žádost o vyjádření k sítím. 12.11.2021 Homolová Eliška, Ing.: Jedná se o úsek trati Krásná Studánka - Mníšek u Liberce km 168,300-172,200.	

Vyřízení odborných správ:

140 ST - pozemky (Pce, HK, Lbc)

Souhlasím

Č.j.:

v případě odkupu pozemků opatřit geometrický plán na oddělení

Podpsal Janeček Štěpán dne 16.11.2021

200 SPS - Správa pozemních staveb

Souhlasím

Č.j.:

V úseku dotčeném stavbou v km 168,300 - 172,200 se ve správě SPS nachází v km 171,060 VB žst. Mníšek u Liberce č.p. 192 (p.p.č.202) a v km 171,312 SD č.p. 193 (p.p.č.204). Inž. sítě směřují do komunikace. Orientační zákresy jsou v příloze.

+ 2x příloha

Podpsal Kunová Vladimíra Ing. dne 19.11.2021

360 ST LBC

Souhlasím

Č.j.:

V zájmovém území nemá Správa tratí Liberec žádné inženýrské sítě.

Podpsal Homolová Eliška Ing. dne 22.11.2021

460 SSZT LBC

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V místě prací se nacházejí kabelové trasy a zabezpečovací zařízení ve správě SSZT. Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení kabelových tras. Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras, kabelů a zabezpečovacího zařízení. Případné opravy nebo přeložky kabelů budou provedeny na náklady investora. Vytyčení kabelových tras a technologický postup prací musí být projednán s VM SZT p. Zemanem, tel.: 972 365 400, 606 752 096.

+ 5x příloha

Podpsal Drbal Jiří dne 19.11.2021

500 SEE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází kabelové rozvody nn, venkovní osvětlení železniční stanice Mníšek u Liberce, dále pak kabelové rozvody nn pro PZZ P2824, P2825, P2826, P2827, P2828, P2829, P2830 - viz přiložený orientační zákres sítí SEE. Prováděnými pracemi nesmí být toto zařízení poškozeno. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místě zamýšlených prací. Bližší informace k sítím ve správě SEE podá a jejich vytyčení zajistí vedoucí provozního střediska OE Liberec – p. Filo (972365436, 724357081). Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE. Případné opravy nebo přeložky kabelových tras budou provedeny na náklady stavby.

+ 8x příloha

Podpsal Krčička Jiří Ing. dne 16.11.2021

600 SMT

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Seznam objektů SMT je v zadávací dokumentaci. V poslední době nedošlo k žádným výrazným změnám na objektech SMT. Místním správcem je Ing. Jitka Pyrochtová, e-mail:

Pyrochtova@spravazeleznice.cz, tel. 724 893 200.

Podpsal Tomáš Sidenář, Ing. dne 14.11.2021

ČD Telematika Ústí nad Labem

Souhlasím

Č.j.: 1202122126

Nutno splnit podmínky.

+ 5x příloha

Podpsal Holubová Hana dne 19.11.2021