

<i>Název 1:</i> Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava východ	
<i>Název 2:</i>	
<i>Druh:</i> Oprava	<i>Stupeň stavby::</i> DSP, Projekt stavby
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 03.01.2022	<i>Termín:</i> 10.01.2022
<i>Stavebník:</i> Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1	
<i>Žadatel:</i> Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00, Ostrava	
<i>Trat'ový/definiční úsek:</i> 2252G7 - žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19, km 110.590 - 110.700	
<i>Lokalizace:</i>	
<i>Poznámky:</i> 03.01.2022 SMT: Žádám Vás o vyjádření k PD - oprava mostu v km 110,644 na trati Krnov - Opava východ. Švrčina	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

ČD Telematika Ostrava - SKS

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

SO 03.1:

Před a po manipulaci s optickým kabelem požadujeme provést kontrolní OTDR měření na třech vlnových délkách vč. vyhodnocení. Před a po manipulaci s metalickým kabelem požadujeme provést kontrolní stejnosměrné měření vč. vyhodnocení. Po realizaci požadujeme geodetické zaměření trasy kabelů. V případě nutnosti přerušení metalického kabelu požadujeme záměr projednat 3 měsíce před realizací, z důvodu výluky provozu na kabelu. Veškeré práce s kabelizací budou hrazeny z prostředků investora akce. DSPS požadujeme protokolárně dodat do 3 měsíců po realizaci stavby. Dále nutno respektovat příložené Všeobecné podmínky Správy železnic, s.o. - CTD Praha. Objednávku prací nutno řešit přes správce (vlastníka) kabelů, tj. Správa železnic, s.o. - CTD Praha, nikoliv ČD-Telematika, a.s.

SO 03.2:

Práce s kabelem v majetku ČD-Telematika, a.s. jsou nezadatelné. Před a po manipulaci s kabelem požadujeme provést kontrolní OTDR měření na třech vlnových délkách vč. vyhodnocení. Po realizaci požadujeme geodetické zaměření trasy kabelu. Veškeré práce související s kabelem budou hrazeny z prostředků investora akce. DSPS požadujeme protokolárně dodat do 3 měsíců po realizaci stavby. Dále nutno respektovat příložené Všeobecné podmínky ČD-Telematika, a.s.

+ 2x příloha

Podepsal Tomáš Lariš dne 07.01.2022

OŘ Ova - SMT - část Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

akce SMT

Podepsal Hrubá Hana, Ing. dne 12.01.2022

OŘ Ova - Správa tratí 1

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V TZ SO 01, část 10.2 je zmíněna příloha č. 5 (vytyčovací výkres), tato příloha není obsažena v předložené dokumentaci.

V TZ SO 01, část 4 je chybně uvedeno předpisy SŽDC, mělo by být předpisy SŽ.

V TZ SO 01, část 13 je chybně zmíněn předpis SŽDC Bp1, má být SŽ Bp1 (pravděpodobně by měly být uvedeny i předpisy SŽ Bp2, SŽ Bp3).

Podepsal Kopečný Pavel, Ing. dne 12.01.2022

OŘ Ova - Správa tratí 2

Souhlasím

Č.j.:

Most je v obvodu Správy tratí 1 .

Podepsal Raška Radek, Ing. dne 04.01.2022

OŘ Ova - SSZT Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Na mostě se nacházejí všechny kabely uvedené v tabulce, nikoliv pouze ty které byly v tabulce původně červeně. Požadujeme doplnit do SO 04.

+ 1x příloha

Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 10.01.2022

SŽ - CTD (bývalé TÚDC)

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Při realizaci akce Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava východ, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 36 vl., TK 10xn) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika ze dne 7. 1. 2022.

Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

Před a po manipulaci s optickým kabelem požadujeme provést kontrolní OTDR měření na třech vlnových délkách vč. vyhodnocení. Před a po manipulaci s metalickým kabelem požadujeme provést kontrolní stejnosměrné měření vč. vyhodnocení.

Po realizaci požadujeme geodetické zaměření trasy kabelů. V případě nutnosti přerušení metalického kabelu požadujeme záměr projednat 3 měsíce před realizací, z důvodu výluky provozu na kabelu. Veškeré práce s kabelizací budou hrazeny z prostředků investora akce.

Práce na kabelech musí být řešeny ve spolupráci s ČD Telematikou.

Při splnění těchto podmínek se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 10.01.2022