

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 5503/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadávací dokumentace „PDPS_Chrastava.zip“ obsahuje PS 13-01-11.02 Kabelovod (umístění „PDPS_Chrastava\D\D_1_PS\D_1_1_ZAB\D_1_1_1_SZZ\PS_13_01_11\PS_13_01_11.02“).

- a) PS 13-01-11.02 není uveden v rekapitulaci stavby.
- b) PS 13-01-11.02 není obsažen v soupisech prací.

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1

a) Rekonstrukce ŽST Chrastava:

V rekapitulaci stavby PS 13-01-11.02 je součástí PS 13-01-11.

b) Rekonstrukce ŽST Chrastava:

V PS 13-01-11 doplněna položka č. pro kabelové šachty v počtu 2ks a kabelovod z multikanalů devítioťvorový délky 38m.

- *Položka č.8 - KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH - 38M*
- *Položka č.31 - KABELOVÉ KOMORY ŽELEZOBETONOVÉ VČ. VÝZTUŽE, UŽITNÝ OBJEM NAD 15M3 – 2 KUS*

Dotaz č. 2

Zadávací dokumentace „PDPS_Hradek.zip“ obsahuje PS 15-01-11.02 Kabelovod (umístění „PDPS_Hradek\D\D_1_PS\D_1_1_Zab\PS_15_01_11\PS_15_01_11.02“).

- a) PS 15-01-11.02 není uveden v rekapitulaci stavby.
- b) PS 15-01-11.02 není obsažen v soupisech prací.

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 2

- a) *Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou:*

V rekapitulaci stavby PS 15-01-11.02 je součástí PS 15-01-11.

- b) *Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou :*

V PS 15-01-11 doplněna položka č. pro kabelové šachty v počtu 2ks a kabelovod z multikanalů devítioťvorový délky 64m.

- *Položka č.184 - KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH - 64M*
- *Položka č.185 - KABELOVÉ KOMORY ŽELEZOBETONOVÉ VČ. VÝZTUŽE, UŽITNÝ OBJEM NAD 15M3 – 2 KUS*

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci se nachází „**PS 13-02-11.02 Chrastava - Cetin**“ a „**PS 15-02-11.02 ŽST Hrádek nad Nisou CETIN**“. Dle ZD se jedná o přeložky kabelizace společnosti CETIN a.s.

- a) Potvrdí zadavatel, že tato přeložka kabelů CETIN je skutečně předmětem výběrového řízení a její realizaci bude na základě vlastního uvážení zajišťovat vybraný zhotovitel?
- b) Nebo se jedná o vyhrazené práce a uchazeč předmětný objekt neoceňuje?

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 3

- a) *Přeložka kabelů ve vlastnictví CETIN a. s. (PS 13-02-11.02 a PS 15-02-11.02), není předmětem výběrového řízení a její realizaci zajišťuje vlastník kabelů, tedy CETIN a. s.*
- b) *Na základě prověření dotazu a reakce výše, došlo k odstranění přeložek CETIN, které nemají být součástí výběrového řízení.*

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 1 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 16 / 04 / 2024 nahrazeno: **17/ 04 / 2024** Čas **10:00**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

ŽST_Hrádek_Zm01_240320

ŽST_Chrostava_Zm01_240320

SM20_Zm01_INVESTOR

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)