

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 770/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák

Telefon: +420 972 244 738

Mobil: +420 601 566 324

E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 17.01.2014

rozdělovník

„Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“

Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 22 – dodatečná informace


Dodatečná informace pro SO 09-36-01 Žst. Tanvald, přípojka VN 35kV

Na základě budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napětové hladiny 35 kV (VN) číslo: 13_SOBS01_4120926013 (dále smlouva) byly provedeny následující změny ve výkazech výměr pro SO 09-36-01 Žst. Tanvald, přípojka VN 35kV:

Poř. č. položky	č. položky	Název položky	Měrná jednotka	Původní množství	Nové množství
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,370	0,380
3	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	370	380
4	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	1110	1140
6	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m ²	205	215
12	742EEA	35-AXEKCY 1x50/16 - 1x120/16 mm ² , kabel silový izolace polyetylen, stíněný	m	1110	1140

Přílohy:

- uzavřená budoucí smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
- situační plánec
- opravený soupis prací s výkazem výměr – pro SO 09-36-01



Ing. Lubor Hrubec
ředitel