
 STÁV.VNITŘNÍ PLYNOVOD OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH  
 VNITŘNÍ PLYNOVOD Z TRUB MĚDĚNÝCH  
 POLOTVRÝCH  
**PK** PLYNOVÝ KOTEL - 26 kW, Q = 2,71m³/hod.  
**SPP** SPORÁK PLYNOVÝ - 10 kW, Q = 1,3 m³/hod.

Orientační schéma:

přednádraží

nástupiště

Razítko oprávněné osoby:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[000]	[25.01.2022]	[Dokumentace k připomínkám]	p. Kubín

Stavebník/Investor: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora: Adresa:	Oblastní ředitelství Brno - SPS Kounicova 26, 611 43 Brno	

Zhotovitel stavby:	ENEX GROUP s.r.o.	
Adresa:	nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5	
Kontakt:	T: [+420 222 362 718] E: [enex@enexgroup.cz]	

Zhotovitel objektu:	ENEX GROUP s.r.o.	
Adresa:	nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5	
Kontakt:	T: [+420 222 362 718] E: [enex@enexgroup.cz]	

Hlavní projektant (HIP): Ing.arch.Lukáš Střiteský	Specialista: Jaroslav Bilský	Odpovědný projektant: Jaroslav Bilský	Zpracovatel: Jaroslav Bilský
--	---------------------------------	--	---------------------------------

Název stavby/akce:	Opravy bytových jednotek OŘ Brno	Označení (S-kód): IC5000308474
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení zhotovitele: Č.j. 7315/2021-SŽDC-OŘ BNO-SPS
Název objektu:	Oprava vymezené BJ B, 2 NP, VB v žst. Střelice u Brna	Označení části: D.2.2. 1
Název přílohy:	Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace	Označení objektu/komplexu: SO 81-71-81.04
Název dílčí části přílohy:	Půdorys plynovodu - 2.NP	Číslo přílohy: 2. 116
Kraj: Jihomoravský	Katastrální území: Střelice u Brna 757438	Paré:
Stupeň dokumentace: PDPS	Datum zpracování: 25.1.2022	Měřitko: 1 : 75

S-kód: X X X X X X X X X X P D P S D 2 2 0 1 S O 0 0 8 7 1 0 8 0 4 1 3 0 1 0 1

Stupeň dokumentace: Část; Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

(Prostor pro další informace)