


OZN.	NÁZEV
1P09	Pokoj
1P10	Pokoj
1P11	Kuchyň
1P12	Chodba
1P13	Koupelna
	CELKOVÁ PLOCHA=


Výška umístění vypínače a přepínače - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou.  
Výška umístění zásuvky v obyčejných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou.  
V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch.linky.  
U vývodu pro nastěnná svítidla ponechat volný konec kabelu ca. 1,5m.  
Zásuvky v koupelnách budou umístěny podle požadavků dodavatele (vpravo, vlevo a výška od podlahy, od svých nímce, zónu 2 koupelny).  
Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu .  
Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.  
Svítidla budou osazována na osu dveří / osu místnosti, pokud není ve výkresu uvedeno jinak.

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2:  
V zóně 1 musí mít svítidla krytí: IPX4  
V zóně 2 musí mít svítidla krytí: IPX4  
Ostatní prostory: IP20



Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
	Datum: _____

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[000]	[25.01.2022]	[Dokumentace k připomínkám]	p. Kubín

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno - SPS	
Adresa:	Kounicova 26, 611 43 Brno	

Zhotovitel stavby:		<b>ENEX GROUP s.r.o.</b>			
Adresa: Kontakt:		Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1 - Malá Strana T: [+420 XXX XXX XXX] E: [xxx@xyz.cz]			
Zhotovitel objektu:		<b>ENEX GROUP s.r.o.</b>			
Adresa: Kontakt:		Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1 - Malá Strana T: [+420 XXX XXX XXX] E: [xxx@xyz.cz]			
Hlavní projektant (HIP): Ing.arch.Lukáš Štřítecký		Specialista: PMR elektro s.r.o.	Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Janeček	Zpracovatel: Václav Procházka	

Název stavby/akce:	<b>Opravy bytových jednotek OŘ Brno</b>			Označení (S-kód): ---
				Označení zhotovitele: ---
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek			Označení části: <b>D.2.2. 1</b>
Název objektu:	<b>Oprava vymezené BJ B, 2 NP, VB v žst. Sřelice u Brna</b>			Označení objektu/komplexu: <b>SO 18-71-18.04</b>
Název přílohy:	Technika prostředí staveb - Silnoproudá elektrotechnika			Číslo přílohy: <b>2. 411</b>
Název dílčí části přílohy:	Půdorys			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Jihomoravský	Sřelice u Brna 757438	2071H1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	25.1.2022	3XA4	1:50	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
X X X X X X X X X X	_ P D P S	_ D 2 2 0 I	_ S O I 8 7 I I 8	_ 0 4	_ 2 _ 4 I I	_ 0 0 0
<i>[Prostor pro další informace]</i>						