

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 5997/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ Zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 12

SO 90-90

Celkové množství odpadu v objektu SO 90-90 se u odpadu s katalogovým číslem 17 09 04 (Směsné stavební a demoliční odpady) liší od vysčítaného evidenčního množství odpadu v jednotlivých PS a SO, je do něj započítán i odpad s katalogovým číslem 17 01 02 (Stavební a demoliční suť (cihly)).

Žádáme zadavatele o kontrolu množství odpadů uvedených v SO 90-90 tak, aby odpovídala celkovým množstvím odpadů ve všech provozních souborech a stavebních objektech, případně o opravu jednotlivých evidenčních množství odpadů v zadaných objektech, aby v součtu odpovídala celkovým množstvím v SO 90-90.

Odpověď na dotaz č. 12

V rámci dokumentace platí odpad s katalogovým číslem 17 09 04, bylo opraveno u SO 13-20-03, kde byl odpad po katalogovém číslem 17 01 02, nově vedeno pod 17 09 04, u zbylých SO/PS je to v pořádku. Samozřejmě odpad je včetně dopravy.

Dotaz č. 13

SO 90-90

V textu položky se u všech druhů odpadů uvádí: „VČETNĚ DOPRAVY“

V jednotlivých PS a SO, které slouží jako podklad pro celkové množství odpadů v SO 90-90 se však tento komentář ne vždy uvádí a součástí soupisů prací jsou i položky na dopravu odpadů. Vzniká tak v některých objektech duplicitní náklad na dopravu odpadu na trvalou skládku.

Jedná se například o položky:

SO 12-12-01.03	7	965312	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	86,290
SO 12-84-01	59	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	4,140
SO 11-86-01	16	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	4,140
SO 12-86-01	23	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	4,140
SO 12-86-02	68	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	4,140
SO 12-86-03	23	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	4,140
SO 13-86-01	17	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	4,140

Odpověď na dotaz č. 13

U SO 12-12-01.03 je položka č. 7 a 9 v pořádku, to jsou odvozy prvků, které budou předány správci do ŽST Turnov (např. nástupištní prefabrikáty), to není odpad ve smyslu SO 90-90. V SO 90-90 jsou odpady s odvozem na řízenou skládku, recyklační středisko, likvidace bioodpadu. Proto prvky, které jsou předávány správci nebo odváženy do výkupu (železo, ocel) jsou zvlášť. Položky vypsané výše u SO 12-84-01, SO 11-86-01, SO 12-86-01;02;03, SO 13-86-01 jsou opravdu duplicitní a jsou z výkazu výměr odstraněny. V případě dalších položek prosíme uchazeče o „konkretizování“.

Současně u SO 12-84-01:

odstraněna položka č. 3, 5, 72 (doprava)

upravena položka č. 2, 4, 73 (bez dopravy)

Současně u SO 12-86-01:

odstraněna položka č. 2 (doprava)

upravena položka č. 1 (bez dopravy)

Současně u SO 12-86-02:

odstraněna položka č. 4, 6, 90 (doprava)

upravena položka č. 3, 5, 91 (bez dopravy)

Současně u SO 12-86-03:

odstraněna položka č. 2 (doprava)

upravena položka č. 1 (bez dopravy)

Dotaz č. 14

PS 11-02-21 (zast. Líšný, rozhlasové zařízení)

PS 12-02-21 (ŽST Malá Skála, rozhlasové zařízení)

PS 13-02-21 (zast. Dolánky, rozhlasové zařízení)

V uvedených souborech je ve výkazu výměr položka R1202213 POVRCHOVÁ ÚPRAVA RERODUKTORŮ. Z důvodu správného ocenění této položky, žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky. V technické zprávě to není uvedeno.

Odpověď na dotaz č. 14

Jedná se o povrchovou úpravu reproduktorů, která bude přizpůsobena zpracovanému architektonickému řešení ŽST a zastávek. Může se např. jednat o barevné přizpůsobení reproduktorů. Povrchová úprava v barevném provedení RAL 7016 - „antracitová šedá“ (doplněno generálním projektantem stavby).

Dotaz č. 15

PS 12-02-41 (ŽST Malá Skála, kamerový systém)

- a) V TZ je uvedeno: „Dohledové pracoviště bude vybudováno v rámci tohoto PS a bude umístěno na pracovišti RDP v ŽST Stará Paka.“ V blokovém schématu kamerového systému je však uvedeno, že bude dodáno v rámci PS 00-02-02. Ve výkazu výměr položka na dohledové pracoviště není. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu s blokovým schématem a výkazem výměr.
- b) Žádáme zadavatele o sdělení, zda předpokládáme správně, že položka 27 75I811 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN je s montáží (zafukování).
- c) Žádáme zadavatele o přepočítání kusů u položky 42 75IH61 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS 24,000. Dle našeho názoru má být 6 kusů.
- d) V TZ uvedeno, že úložiště KS mají být integrována do stávajícího systému Milestone XProtect OŘ Hradec Králové. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr u položky č. 74 75M96A LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU 5 kusů.

Odpověď na dotaz č. 15

- a) Dohledové pracoviště je součástí PS 00-02-02.
- b) Položka č.27 75I811 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN obsahuje pouze dodávku. Při převodu nové cenové úrovně OTSKP došlo k výpadku položky montáže. PS 12-02-41 bylo doplněno o položku 75I81X 2023_OTSKP KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ (nově položka č. 83).
- c) Položka č.42 75IH61 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN je v pořádku. V ŽST Malá Skála jsou realizovány 3ks MOK 4vl., které jsou na každé straně ukončeny celým profilem.
- d) Položka č.74 75M96A LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU neslouží pro začlenění do stávajícího systému Milestone XProtect, ale jedná se o licence pro začlenění průmyslových switchů do dohledu.

Dotaz č. 16

PS 00-02-02 (RDP Stará Paka, úprava a doplnění)

- a) Žádáme zadavatele o sdělení z jakého důvodu je ve výkazu výměr položka č. 11 HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 3ks a položka č. 19 KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - KOMPLETNÍ PRACOVNÍ STANICE (HW, SW, MONITOR 3ks .Je požadováno na RDP ve Staré Pace instalovat další 3 nová klientská pracoviště? Nebo jde o náhradu stávajících 2 klientských pracovišť a rozšíření o jedno další? Položka 19 je zde uvedena včetně HW. Co tedy je pak obsahem položky 11?
- b) Žádáme zadavatele o sdělení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr tyto položky
- 13 75L3E5 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ KUS 1,000
- 14 75L3E7 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL ŘÍZENÍ TABULÍ - NAD 3 KS INF. TABULÍ / DISPLEJŮ VE STANICI KUS 1,000
- 15 75L3E8 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL HLÁŠENÍ KUS 1,000
- 16 75L3E9 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO PODPORU HLÁŠIČE PRO NEVIDOMÉ KUS 1,000
- Dle našeho názoru nejsou zapotřebí.

Odpověď na dotaz č. 16

- a) Položka č.11 HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ obsahuje 3ks klientských pracovišť ISC - 2ks RDP Stará Paka a 1ks ŽST Železný Brod (viz TZ a výkresová část).

Položka č. 19 KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - KOMPLETNÍ PRACOVNÍ STANICE (HW, SW, MONITOR 3ks je určena pro dodávku a montáž klientů kamerového systému v RDP Stará Paka a ŽST Železný Brod (viz TZ a výkresová část).

- b) Jedná se o SW modul, který umožní začlenění ISC a RÚ do DOZ v RDP Stará Paka a ŽST Železný Brod. V případě, že zhotoviteli pro správné fungování postačí pouze jeden SW/SW modul v RDP Stará Paka může toto řešení v rámci stavby využít.

Dotaz č. 17

PS 11-02-21 (zast. Líšný, rozhlasové zařízení)

- a) Žádáme zadavatele o sdělení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr tyto položky č. 44. 75L3E5 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ
V rámci dálkového ovládání z RDP Staré Paky je dostatečný pouze jeden SW v žst. Stará Paka.
b) Žádáme zadavatele o vysvětlení z jakého důvodu je výkazu výměr tato položka č. 46. 75L3EW SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - DOPLNĚNÍ KUS 1,000

Odpověď na dotaz č. 17

- a) Jedná se o SW modul, který umožní začlenění RÚ do DOZ. V případě, že zhotoviteli pro správné fungování postačí pouze jeden SW/SW modul v ŽST Stará Paka může toto řešení v rámci stavby využít.
b) Jedná se o SW modul, který umožní začlenění RÚ do DOZ z RDP.

Dotaz č. 18

- a) Žádáme zadavatele o sdělení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr tyto položky.
54 75L3E5 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ
V rámci dálkového ovládání z RDP Staré Paky je dostatečný pouze jeden SW v žst. Stará Paka.
b) Žádáme zadavatele o vysvětlení z jakého důvodu je výkazu výměr tato položka:
56 75L3EW SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - DOPLNĚNÍ KUS 1,000
c) Žádáme zadavatele o sdělení, zda náhodou položky č. 11 a č. 12 ve výkazu výměr č. 11 703762 KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM KUS 1,000 a č.12 7037621 KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM KUS 1,000 nejsou duplicitní?

Odpověď na dotaz č. 18

- a) Jedná se o SW modul, který umožní začlenění RÚ do DOZ. V případě, že zhotoviteli pro správné fungování postačí pouze jeden SW/SW modul v ŽST Stará Paka může toto řešení v rámci stavby využít.
b) Jedná se o SW modul, který umožní začlenění RÚ do DOZ z RDP.
c) V PS 11-02-21 se v soupisu prací takovéto položky nenacházejí.

Dotaz č. 19

PS 13-02-21 (zast. Dolánky, rozhlasové zařízení)

- a) Žádáme zadavatele o sdělení, z jakého důvodu je ve výkazu výměr položka č.44 75L3E5SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ
V rámci dálkového ovládání z RDP Staré Paky je dostatečný pouze jeden SW v žst. Stará Paka.
- b) Žádáme zadavatele o vysvětlení z jakého důvodu je výkazu výměr tato položka č. 46:
75L3EW SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - DOPLNĚNÍ KUS 1,000
- c) Z důvodu správného fungování informačního zařízení, žádáme zadavatele, aby do výkazu výměr doplnil tyto položky:
- SW modul řízení tabulí - do 3 ks inf. tabulí / displejů ve stanici (traťové nasazení) 1 kus
 - SW modul INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na inf.monitoru 1 kus
 - SW modul pro podporu hlásiče pro nevidomé (traťové nasazení) 1 kus

Odpověď na dotaz č. 19

- a) Jedná se o SW modul, který umožní začlenění RÚ do DOZ. V případě, že zhotoviteli pro správné fungování postačí pouze jeden SW/SW modul v ŽST Stará Paka může toto řešení v rámci stavby využít.
- b) Jedná se o SW modul, který umožní začlenění RÚ do DOZ z RDP.
- c) Informační tabule nejsou součástí PS 13-02-21. Z tohoto důvodu nebudou položky doplněny.

Dotaz č. 20

PS 00-02-51 (Železný Brod – Malá Skála – Turnov, úprava DOK, TK, HDPE)

Ve výkazu výměr se nachází položka OCELOVÁ TRUBKA PR. 114 MM, OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, VČETNĚ UKOTVENÍ A UCHYCENÍ. Z dokumentace není patrné, jaká je tloušťka této trubky (např. 114x4 mm). Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 20

Jedná se o ocelovou trubku (bezešvou) o rozměru 114x4 mm.

Dotaz č. 21

Ze zadavatelem postoupené dokumentace k objektům **SO 13-20-04, SO 13-20-05, SO 13-20-06, SO 13-20-07 a SO 13-21-02** se ve výkazu výměr vyskytují položky: ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC s poznámkou oka 25x100 a 50x100.

Z velikosti oka vyplývá, že se jedná o svařované koše, ale tomu neodpovídá povrchová úprava: Zn + Al + PVC.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci ohledně konstrukce gabionových košů, zda se jedná o svařované nebo pletené koše.

Odpověď na dotaz č. 21

Jedná se o svařované koše, upravena povrchová úprava na Zn + Al u všech SO, nově kód položky 3272A4.

Sdělení zadavatele

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 3 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

*Datum: 17 / 04 / 2024 nahrazeno: **18/ 04 / 2024** Čas **09:00***

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Přílohy:

Malá_Skála_Zm02_240325

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)