

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha  
110 00 NOVÉ MĚSTO



00000000101850509305

NAŠE ZNAČKA  
001131758699

VYŘIZUJE / LINKA  
Jaroslav Člupný / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň 21. 2. 2023

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 8. 2. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Přerov vedené pod názvem „Výstavba areálu HZS Přerov“ se nachází zařízení **zemního kabelového vedení 22kV VN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Areál HZS není dotčen žádným energetickým zařízením ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. Ke stavbě "Výstavba areálu HZS Přerov IO 03.04 Vnitřní areálový vodovod" nemáme námítky.

Stavba "Výstavba areálu HZS Přerov IO 01 Vodovodní přípojka" prochází ochranným pásmem zemního kabelového vedení 22kV VN, které je v současné době dotčeno přeložkou energetického zařízení "Přerov, Ol.kraj, JZ obchvat Přerova, kVN, kN" č. 8120070727, stavba IZ-12-8002361, ve fázi tvorby PD.

Požadujeme koordinaci projekčních prací a stavby "Výstavba areálu HZS Přerov IO 01 Vodovodní přípojka" s přeložkou zemního kabelového vedení "Přerov, Ol.kraj, JZ obchvat Přerova, kVN, kN" č. 8120070727, stavba IZ-12-8002361.

Požadujeme, aby stávající / budoucí zemní kabelové vedení bylo před zahájením stavby vytyčeno a vykopány ruční sondy pro přesné zjištění polohy zemního kabelu. Zemní práce v ochranném pásmu 1 metr ve všech směrech od zemního kabelového vedení musí být prováděny ručně bez použití mechanizace.

Vytyčení kabelových sítí v majetku ČEZ Distribuce, a.s., zajistí ČEZ Distribuce a.s. na základě podání žádosti o vytyčení kabelového vedení. K žádosti o vytyčení kabelového vedení doložte vyjádření k existenci sítí.

Požadujeme respektování ochranného pásma stávajícího / budoucího zemního kabelového vedení VN

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

Q ReqType:Q ReqExtID:0013960264 ProcesID:CS-20230221T092201-0001 DocExtID:000000058620618 BOID:001A4A1A12071EEDACB81A18BEE9625 R4p 100 ReqType:Q ReqExtID:0013960264 ProcesID:CS-20230221T092201-0001 DocExtID:000000058620618 BOID:001A4A1A12071EEDACB81A18BEE9625 30NM:ZISUCSPRN DocType:CZ05A/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010308219 DocID:001045681705 IA:1551p22-238505771 Ver:X595D230 QUICK str:2 Ist:1

D0000000101850509305

D0000000101850509305

0000000101850509305


2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**


Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.



D0000000101850509305

