



Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Správa železnic, státní organizace	Počet
Stavební správa východ	listů
1853941	
Došle dne: -1. 12. 2023	příloh
č.j. _____ [1]	listů příloh

Správa železnic, s. o.
Ing. Lucie Modráčková

Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

Vaše zn. / ze dne: 13982/2023-SŽ-SSV Naše zn.: 2023/ID1275197877/Kv-S5 Vyřizuje: Ing. Kovář, tel. 581 299 114, kovar@vakpr.cz Datum: 27. 11. 2023

Věc: **„Výstavba areálu HZS Přerov“ - IO 01 Vodovodní přípojka, IO 03.04 Vnitřní areálový vodovod**
Stanovisko ke koordinaci staveb

Na základě Vaší žádosti ze dne 22. 11. 2023 sdělujeme, že ke stavbě „Výstavba areálu HZS Přerov - IO 01 Vodovodní přípojka, IO 03.04 Vnitřní areálový vodovod“ jsme vydali v rámci územního rozhodnutí stanovisko, které obsahovalo podmínky napojení na náš veřejný vodovod. Navržená vodovodní přípojka je v PD odsouhlasena ve vzdálenosti 18 m od napojení po VŠ. Za touto VŠ se jedná o areálový rozvod vody. V případě realizace tohoto záměru budeme s vlastníkem areálu mít uzavřenou obchodní smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Měření bude umístěno ve VŠ a dále je veden vnitřní rozvod, za který z pohledu platné legislativy odpovídá vlastník napojeného areálu. Jelikož uváděná kolize je dle situace až za místem měření, tedy areálovém rozvodu je nezbytné, aby si tuto kolizi vyjasnili investoři těchto staveb. Z pohledu provozovatele vodovodní sítě trváme, aby krytí veřejné části vodovodní přípojky bylo max. 1,2 – 1,5 m v niveletě stávajícího vodovodu, na který bude napojen. Dále pak sdělujeme, že pro navrhování inženýrských sítí musí být respektovány příslušné oborové normy, které mimo jiné řeší i max. dovolené krytí jednotlivých sítí.

Dále pak sdělujeme, že ke stavbě „II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka – DÚR“ jsme se vyjadřovali k přeložkám, které tato stavba vyvolá. Rovněž také evidujeme, že stavba oproti roku 2021 má několik možných řešení, které jsou řešeny příslušnou projekční kancelář a investorem. Finální upravená PD nám doposud nebyla předložena ke schválení. Závěrem tedy sdělujeme, že VaK Přerov, a.s. k oběma stavbám vydal svá stanoviska, která jsou v platnosti. Případné změny by nám měli být předloženy v rámci změn jednotlivých staveb.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I-Město
760 02 Přerov

Ing. Jindřich Mrva
výrobně technický náměstek