

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 16915/2021-SŽ-OŘ OLC-OPS/Ha

Č. spisu 493/2021/OPD

Listů/příloh 1/4

Vyřizuje Ing. Šárka Hamalová

Telefon

Mobil +420 602 749 328

E-mail hamalova@spravazeleznic.cz

MR Design CZ s.r.o.

Nábřeží SPB 457/30

708 00 Ostrava Poruba

Zasláno na e-mail: roman@mrdesign.cz

Datum 2. července 2021

Věc: Vyjádření k inženýrským sítím

Název stavby: Vyjádření k inženýrským sítím

Místo stavby: k.ú. Přerov

Trať: Č. 330 Přerov - Břeclav

TÚ: 1891A3 žst. Přerov , žkm 182,760 – 182,900,

Na základě předložené žádosti vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen „Správa železnic“ a „OŘ Olomouc“) toto vyjádření k inženýrským sítím:

1. V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem se **nachází** telekomunikační vedení (DOK + TK) ČD-Telematika a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD-Telematika a.s. č. j. 1202112592 ze dne 22.6.2021. Požadujeme před stavbou objednat u ČD-Telematika a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, TUDC Praha, dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.
Trasy kabelů včetně případných ochranných opatření požadujeme zpracovat do dokumentace v dalším stupni a tu předložit na Správu železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky a ČD-Telematika k odsouhlasení.
2. V příložené situaci jsou informativně zakresleny kabelové trasy Správy železnic, Správa elektrotechniky a energetiky (**SEE**). Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o přesné vytyčení kabelových tras. Kontaktní pracovník pro vytyčení je vedoucí provozního střediska SNTZ Olomouc, pan Jan Kratochvíl, tel. 972 741 208, mob. 724 206 529.
3. Dále upozorňujeme na kabely OŘ Olomouc ve správě **SSZT** (Správa sdělovací a zabezpečovací techniky). Kabely OŘ SSZT jsou zakresleny informativně. Objednávku na přesné vytyčení jejich polohy zašlete v předstihu 14ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem : hojgrova@spravazeleznic.cz. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska panu Stanislavu Baselovi, telefon: 972 734 281 nebo mobil: 724 526 124, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení.
Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy SSZT, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů poježděním stavebních mechanismů. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zák. 266/1994 Sb. o dráhách v aktuálním platném znění.

4. V přílohách jsou dále informativně zakresleny inženýrské sítě ve správě Správy železnic, Správy pozemních staveb (SPS), které se nachází v zájmovém území. Jedná se o plynovod, vodovod, kabelovod, kanalizace. (Kanalizace pocházejí z doby výstavby dráhy cca kolem roku 1920, středem dvora HZS vede kanalizace o průměru 800 mm). Podrobné informace podá místní správce pan Miroslav Frgal, tel. 606 734 245, e-mail: Frgal@spravazeleznic.cz
5. V zájmovém území má železniční geodezie zřízeny body ŽBP. Geodetické údaje k bodům ŽBP již byly poskytnuty zpracovateli projektové dokumentace v březnu a květnu 2021.

Toto vyjádření se vydává pouze k existenci inženýrských sítí. Nelze použít jako souhlas se stavbou pro účely územního ani stavebního řízení.

S pozdravem

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Přílohy

Příloha 1 – Vyjádření ČD-Telematika a.s. č.j. 1202112592 ze dne 22.6.2021

Příloha 2 – Situace a informativním zákresem kabelů SEE

Příloha 3 - Situace s informativním zákresem kabelů SSZT

Příloha 4 – Situace s informativním zákresem inženýrských sítí ve správě SPS+Koordinační situace „Přeložka plynovodu a kabelovodu“ v digitální verzi

Přílohy byly zaslány žadateli prostřednictvím služby DATASHARE