



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	30.11.2022	Dokumentace pro vydání společného povolení k čístopisu	Jasoň Svoboda

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel díla:	PROJEKT servis spol. s r.o.		PROJEKT servis
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		

Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.		PROJEKT servis
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Miroslav Nezkusil
--------------------------	----------------------	--------------	------------------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	Označení investora:	S631800276
		Označení zhotovitele:	ZAK-2021-27
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části:	D.2.3.6
Název objektu/díle části:	ŽST Malá Skála, přípojka nn pro PZS P3089	Označení objektu/komplexu:	SO 12-86-03
Název přílohy:	Technická zpráva	Číslo přílohy:	1.002
Název díle části přílohy:	Tabulka kabelů		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-
Jasoň Svoboda	Jasoň Svoboda	Formáty:	A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	Dle STZ	1051E1	
		Smluvní datum zpracování:	30.11.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 8 0 0 2 7 6	- D U S P	- D 2 3 0 6	- S O 1 2 8 6 0 3	- X X	- 1 - 0 0 2	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SEZNAM KABELŮ - ROZVOD NN

Žst Malá Skála - přípojka nn pro PZS P3089

číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka
				z		do		
				zařízení	objekt	objekt	zařízení	
WL12	AYKY-J	4x50	350	RH1	rozvodna NN	kolejiště	KS10	
WL13	AYKY-J	4x50	600	KS10	kolejiště	kolejiště	KS11	
WL14	AYKY-J	4x50	530	KS11	kolejiště	kolejiště	RP1	
WL15	CYKY-J	4x10	5	RP1	kolejiště	releový domek	RD	napájení releový domek SSZT PZS P3089
WS15	CYKY-O	4x1,5	5	RP1	kolejiště	releový domek	RD	total stop releový domek SSZT PZS P3089