


Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a. s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Jan Čada	Specialista:	-

Název stavby / akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PRAHA -SMÍCHOV		Označení (S-kód):	S631700105
			Zakázka:	21-201.206
Název části:	Technologie transformačních stanic vn/nn		Označení části:	D.1.3.5
Název objektu:	-		Číslo objektu / komplexu:	PK 00-03-02
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy:	4.001
Název dílčí části přílohy:	-		Stupeň dokumentace:	DUR
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Smluvní datum zpracování:	
Ing. Lukáš Franc	Ing. Lukáš Franc	Formáty: xA4		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	08/2022	
Praha	viz textová část	1701		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoba:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 5	D U R X	D 1 3 5 X	P K 0 0 0 3 0 2	X X

PROPOČET				PS 22-03-51			
Stavba: Název stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Praha-Smíchov, transformovna TS1 22/0,4 kV - doplnění technologie							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód): S631700105			
Zpracovatel: SUDOP Praha a.s.				Cenová úroveň: 2022			
Ing. Lukáš Franc				Datum zpracování: 14.07.2022			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R001	R-položka	TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 kV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ, PŘES 1000 DO 2000 KVA	KUS	2,000		
2	R002	R-položka	PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR 22-25 KV	KUS	6,000		
3	R003	R-položka	OCELOVÁ KONSTRUKCE POMOCNÁ (POK), PRO ROZVODNU NEBO SPS	KG	500,000		
4	R004	R-položka	NASTAVENÍ OCHRANY	KUS	2,000		
5	R005	R-položka	NAPÁJECÍ KABEL NN CU JÁDRO DO 240MM2 ULOŽEN VE ŽLABU NEBO NA LÁVCE/ROŠTU	M	800,000		
6	R006	R-položka	KABEL 22KV DO 1X240 (VČETNĚ) ULOŽEN V KABELOVÉM KANÁLU, ŽLEBU, RÝŽE	KM	0,250		
7	R007	R-položka	OVĽADACÍ KABEL ULOŽEN VE ŽLABU NEBO NA LÁVCE/ROŠTU	M	500,000		
8	R008	R-položka	ROZVADĚČ NN PŘES 1250A DO 2500A - 1. POLE	KUS	15,000		
9	R009	R-položka	KOMPENZAČNÍ ROZVADĚČ NN PŘES 50 KVAR	KUS	6,000		
10	R010	R-položka	PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI	KPL	1,000		
11	R011	R-položka	ZKOUŠKY A REVIZE	KPL	1,000		

PROPOČET				PS 22-03-52			
Stavba: Název stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Praha-Smíchov, záložní zdroje elektrické energie, technologie							
Majetek: SZDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód): S631700105			
Zpracovatel: SUDOP Praha a.s.				Cenová úroveň: 2022			
Ing. Lukáš Franc				Datum zpracování: 14.07.2022			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R001	R-položka	Záložní zdroj elektrické energie pro vnitřní instalaci do 300 kVA	KUS	1,000		
2	R002	R-položka	OCELOVÁ KONSTRUKCE POMOCNÁ (POK), PRO ROZVODNU NEBO SPS	KG	500,000		
3	R003	R-položka	NAPÁJECÍ KABEL NN CU JÁDRO DO 240MM2 ULOŽEN VE ŽLABU NEBO NA LÁVCE/ROŠTU	M	200,000		
4	R004	R-položka	OVLÁDACÍ KABEL ULOŽEN VE ŽLABU NEBO NA LÁVCE/ROŠTU	M	250,000		
5	R005	R-položka	ROZVADĚČ NN PŘES 400A DO 630A - 1. POLE	KUS	6,000		
6	R006	R-položka	PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI	KPL	1,000		
7	R007	R-položka	ZKOUŠKY A REVIZE	KPL	1,000		