



POZNÁMKA :
KRYTÍ: IP44
SKŘIŇ JE ZAŘÍZENÍM TŘÍDY II

- KUSOVNÍK:
- 1 Cu PÁSOVINA 40x10
 - 2 PODPĚRNÝ IZOLÁTOR DB65/P
 - 3 ŠROUB M10x15-ISO 4017, PODLOŽKA POD M10-ČSN 02 1721, PODLOŽKA PRUŽNÁ POD M10-ČSN 02 740.11
 - 4 SKŘIŇ SK 4/5/-(<5) (530x800x240)
 - 5 MONTÁŽNÍ DESKA
 - 6 Cu PÁSOVINA 40x10



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			SOUPRAVA Č.
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ZHOTOVITEL: Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"

Společník 1 (vedoucí společnosti):



Společník 2:



Společník 3:



OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Šebesta
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký
Modernizace ŽST Jihlava město PS 31-09-01 ŽST Jihlava město, spínací stanice		STUPEŇ: PDPS
		ZAK. ČÍSLO 19094-01-1020
Skříň zpětných kabelů RZK		ARCH. ČÍSLO 2020240027
		MĚŘÍTKO POČET FORMÁTŮ
		DATUM: 12/2020
		ČÁST D.1.3.4.1
		PŘÍLOHA 9