


**Veskeré kabelové prostupy budovu utěsněný typovými kabelovými ucpávkami -**  
**prostupy elektroinstalací stěnami a stropy, prostupy mezi jednotlivými požárními úseky**  
 budovu utěsněný hmotami třídy reakce na oheň nejvýše EI, A2 nebo B tak, aby vykazovaly  
 požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. **Budovu použítý ucpávkami s**  
**EI POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. 60 minut ve smyslu ČSN 73 0810 a ČSN 73 0804 čl. 12.4.1 a d. 12.2.1.**  
**Kabelové prostupy z budovy do terénu budovu utěsněný vodoútesňnými a plynotěsnými ucpávkami.**  
 Kabelové prostupy z budovy do terénu budovu zároveň utěsněný i protipožárními ucpávkami s EI min. 60minut.



|           |       |       |             |
|-----------|-------|-------|-------------|
|           |       |       | SOUKRAVÍ Č. |
|           |       |       |             |
|           |       |       |             |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA |             |


  

ZHOTOVITEL: Společnost SÚBO-SAGATA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PPS+VD "Modernizace ŽST Jihlava město"


Společník 1 (vedoucí spolupřít.)
Společník 2:
Společník 3:



**SUDOPO BRNO**  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounická 699/26  
**611 36 Brno**



**SAGATA**  
SAGATA, s.r.o.  
Novodvorská 1010/4  
142 00 Praha 4 - Lhotka

  
**AFRY**  
 AFRY CZ s.r.o.  
 Mladšího 1275/13  
 140 00 Praha 4

| OBJEDNATEL:   |  | tel.: +420 972 625 804                               |
|---|--|--|
|   | Staviva železnici, státní organizace, Oblastní 10037, 110 00 Praha 1<br>Stavební správa východ (organizací jednotka) | E-mail: sutop@sutop-pmo.cz                           |
| PROFESNI SKUPINA:   | 24 SILNOPROUD  | VEDOUCI PROF. SKUPINY                                |
|   |  | Ing. Jan Zafecký                                     |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. PS. SO<br>Ing. Jiří Pelc<br>Ing. Lubomír Beňák  | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS. SO<br>Ing. Jan Zafecký   | GENERÁLNÍ REDITEJ<br>Ing. Kamil Chmela               |
|   |  | KONTROLAVAL<br>Ing. Jan Zafecký                      |
| KRAL: Vysočina  | POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava   | STUPEŇ: DUSP+PPDS                                    |
| <h1 style="margin: 0;">Modernizace ŽST Jihlava město</h1> <p style="font-size: 1.2em; margin: 5px 0;">PS 31-07-01 ŽST Jihlava město, rozvodna nn v TB</p> |  | ZAK. ČÍSLO<br>10904-01-1020<br>MĚRITMO<br>2020240027 |
|   |  | ARCH. ČÍSLO<br>2020240027<br>POČET FORMÁTŮ           |
|   |  | DATUM:<br>12/2020                                    |
| Dispozice zařízení v TB, stavební úpravy, PPO   |  | ČÁST<br>D.1.3.7.1<br>PRÍLOHA<br>17                   |