


ŘEZ A-A



- POZNÁMKA :
KRYTÍ: IP44
SKŘÍŇ JE ZAŘÍZENÍM TŘÍDY II
- KUSOVNÍK:
1 Cu PÁSOVINA 40x10
2 PODPĚRNÝ IZOLÁTOR DB65/P
3 ŠROUB M10x15-ISO 4017,PODLLOŽKA POD M10-ČSN 02 1721,
PODLLOŽKA PRUŽNÁ POD M10-ČSN 02 740.11
4 SKŘÍŇ SK 4/5/-(5) (530x800x240)
5 MONTÁŽNÍ DESKA
6 Cu PÁSOVINA 120x10



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			SOUPRAVA Č.
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ZHOTOVITEL: Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"
Společník 1 (vedoucí společník): Společník 2: Společník 3:



OBJEDNATEL:	 Správa železnic, státní organizace, Dílčďdňň 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUĆÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Šebesta
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký
Modernizace ŽST Jihlava město PS 31-09-02 ŽST Jihlava město, trafostanice pro EPZ		STUPENĚ: PDPS
		ZAK. ČÍSLO 19094-01-1020
		ARCH. ČÍSLO 2020240027
		MĚŘÍTKO
		POČET FORMÁTŮ
		DATUM: 12/2020
		ČÁST D.1.3.5.1
		PŘÍLOHA 9
Skřínř zpětných kabelů RZK		