

Specifikace stožárů a svítidel:

Stožáry sklopné, tř. ochrany II, výška 5,5m,


LED svítidlo, tř. ochrany II, pro montáž na výložník


LED svítidlo "antivandal" do přístřešku pro cestující + ochranný koš

POZNÁMKA:

- Na základě nové žádosti o navýšení rezervovaného příkonu bude stávající fakturační jistič 3x16A navýšen na hodnotu 3x25A.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
	01/2022	ROZDĚLENÍ A AKTUALIZACE DOKUMENTACE	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>EXPROJEKT s.r.o.</b> <b>Heršpická 758/13</b> <b>619 00 Brno</b>	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	---

OBJEDNATEL:	 Správa železnic Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Voldán	VYPRACOVAL Tomáš Voldán	KONTROLOVAL Ing. Jan Slívka	
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Lipová-lázně / k.ú. Dolní Lipová		STUPEŇ: DUSP	
Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka  SO 25 Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení				ZAK. ČÍSLO 002-2019	
				MĚŘÍTKO -	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
				DATUM: 01/2022	
Přehledové schéma rozvodů NN				ČÁST DOKUM. E.1.2.2	PŘÍLOHA 3