

# NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

EXprojekt s.r.o.

Heršpická 758/13

61900 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:  
25.10.2019

Naše značka:  
142190035

Vyřizuje:  
Ing. Petra Babinská

dne:  
23.11.2019

## Věc: Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lipová Lázně a Potůčnick

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234

Projektant: EXprojekt s.r.o., Ing. Jaroslav Šmíd, ČKAIT: 1006655

Datum: 11/2019

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce železničních zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick.

Obě nástupiště jsou navržena jako vnější mimoúrovňová s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Bezbariérový přístup na nástupiště zastávky Potůčnick bude zajištěn pomocí přístupového chodníku navazujícího na silnici II/369 kombinovaným sjezdem. Povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby s příčným sklonem 2 %, v oblasti stoupání na nástupiště je podélný sklon 8% a příčný sklon nulový. Chodník bude v oblasti stoupání opatřen jednostranným zábradlím.

Bezbariérový přístup na nástupiště zastávky Lipová Lázně zast. bude zajištěn pomocí přístupového chodníku navazujícího na místní komunikaci vedoucí přes přejezd P4300. Povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby s podélným sklonem 8%, příčný sklon je nulový. Chodník není z důvodu rozhledových poměrů na přejezdu možno osadit zábradlím.

U obou zastávek ve vzdálenosti 800 mm od nástupní hrany navržen varovný hmatově vnímatelný pás šířky 400 mm s funkcí vodící linie. Kontrastní optické značení je navrženo v šířce 150 mm. Zastávky budou opatřeny audiovizuálním informačním systémem. Na zastávkách bude vybudováno nové rozhlasové zařízení. Budou instalovány vždy tři nové venkovní reproduktory umístěné na nástupišti na osvětlovacích stožárech. Dále bude instalován nový informační systém (IS).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

### K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

- Vodící linie s funkcí varovného pásu bude přerušena v délce 400 mm (vč. části vizuálně kontrastní části)
- Zábradlí opatřit spodní tyčí ve výšce 100 až 250 mm nebo soklem s výškou nejméně 100 mm proti sjetí vozíku
- Na chodníku, před vstupem na smíšený vjezd, umístit varovný pás (zast. Potůčnick)
- Případný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby a toto zařízení označit příslušným symbolem
- Do průchozího prostoru podél vodící linie (min. 900 mm) se nesmí umísťovat žádné předměty ani mobiliář (lavičky, apod.)

- Upozorňujeme, že na chodníku musí být zachován příčný sklon max 2%. Za varovným pásem akceptují větší sklon pro napojení na stávající komunikaci v obci Lipová Lázně.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**NIPI** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠTEK  
ODBOŘNÝ KONZULTANT

**Ing. Petra Babinská, odborný konzultant**

Adr. střediska: , Olomouc  
734 252 527, p.babinska@seznam.cz

-142-

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR