


- OCHRANNÁ PÁSMA:
- LPZ 0A PŘÍMÝ ÚDER,PLNÝ BLESKOVÝ PROUD
  - LPZ 0B ŽÁDNÝ PŘÍMÝ ÚDER, ČÁSTEČNÝ BLESK NEBO INDUKOVANÝ PROUD
  - LPZ 1 ŽÁDNÝ PŘÍMÝ ÚDER, OMEZENÝ BLESK NEBO INDUKOVANÝ PROUD  
CHRANĚNÝ PROSTOR UVNITŘ LPZ1 MUSÍ BRÁT ZŘETEL NA DOSTATEČNOU VZDÁLENOST S



střešní krytina s protisněhovými zábranami

střešní krytina matná z poplastovaného plechu imitující  
pálenou tašku s protisněhovými zábranami

JÍMACÍ SOUSTAVA : METODA OCHRANNÉHO ÚHLU A VALÍCÍ SE KOULE  
TŘÍDA LPS : III

ZEMNÍČÍ SOUSTAVA : ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ TYPU B  
ZEMNÍ ODPOR : MAX 10 OHMŮ

			ČÍSLO SOUPRAVY:
	01/2022	ROZDĚLENÍ A AKTUALIZACE DOKUMENTACE	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.

Heršpická 758/13

619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000  
E-mail: info@exprojekt.cz  
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 <div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div>		Správa železnic Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Anna Krakovská <i>Krakovská</i>		VYPRACOVAL Anna Krakovská <i>Krakovská</i>	
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Lipová-lázně/ k.ú. Dolní Lipová		KONTROLOVAL Anna Krakovská <i>Krakovská</i>	
Rekonstrukce zastávky Lipová lázně zastávka SO 13 Potůčník, přístřešek pro cestující				STUPEŇ: DUSP	
				ZAK. ČÍSLO 002-2019	
				MĚŘITKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
				DATUM: 1/2022	
Půdorys střechy-hromosvod				ČÁST DOKUM. E	
				PŘÍLOHA 8	