

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Šumperk

Ztracená č.p.684, 788 13 Víkýřovice

Tel. 583 215 403, fax: 583 286 805, e-mail: sumperk@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Šumperk, č. účtu 739841/0100

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Bc. Kristýna Svobodová
Kounicova 26

B R N O
611 36

Váš dopis zn./ze dne
10912/21

Naše značka
SSOK-CE 17300/2021
7.12.8/S5

Vyřizuje
Ing. Marcinov

Ve Víkýřovicích dne
13. 8. 2021

Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1.etapa – Žst. Žulová, Žst. Velká Kraš - vyjádření

Stanovisko k předložené žádosti a dílčí projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu, která se dotýká krajských pozemních komunikací II/456 i III/4561 v Žulové (2x křížení protlakem) a III/4539 a 45311 ve Velké Kraši (1x křížení protlakem, podélný souběh v zeleni a 2ks sloup VO) s následujícími podmínkami:

- před vydáním společného povolení nutno s naší organizací uzavřít Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 1222 a 1209/2 kat. území Žulová a parc. č. 670 kat. území Hukovice u Velké Kraše,
- z důvodu podzemního křížení, souběhu i umístění sloupů je třeba požádat MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, o vydání rozhodnutí na umístění inženýrské sítě do tělesa krajské pozemní komunikace,
- souhlasíme s vydáním rozhodnutí na uložení NN vedení do tělesa komunikace II/456 (2x křížení podzemní) i III/4539 (1x křížení podzemní, souběh v zeleni a 2x sloup VO) při splnění níže uvedených podmínek,
- před zahájením prací nutno mít vydané rozhodnutí o zvláštním užívání od MěÚ Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství (platí pro dodavatele stavby),
- práce omezující silniční provoz možno provádět pouze mimo listopad - březen,
- trasa křížení protlakem i souběhu bude odsouhlasena přímo v terénu před zahájením prací pracovníkem naší organizace se sepsáním předávacího protokolu,
- u nového vedení umístěného v silničním tělese krajské komunikace (tedy po celé délce navrženého NN vedení) požadujeme dodržet min. krytí 1,20m na všechny strany od sítě (platí i pro křížení silničního příkopu-měřeno od jeho dna),
- nesmí dojít k žádnému zásahu do nového povrchu vozovky krajské pozemní komunikace,
- před zásypem NN vedení bude odsouhlasena hloubka uložení naším pracovníkem Ing. Marcinovem (tel. č. 731604924),
- inženýrské sítě možno umístit do vzdáleností min. 5,0m od silničních mostů a propustků,
- během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění a ostatních součástí i příslušenství komunikace,

- pokračování na následující straně -

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon: 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

- pokračování z předchozí strany -

- žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajských komunikací,
- při provádění prací nesmí docházet k poškození vozovky např. patkujícími se mechanizmy,
- po konečné úpravě nutno silniční pozemek protokolárně vrátit zástupci SSOK SÚ Šumperk se zakreslením situace skutečného provedení (1x výtisk + 1x v elektronické podobě ve formátu dwg) ve vztahu k ose komunikace s uvedením použitého materiálu, hloubkou uložení, příčným řezem apod.,
- po dobu 60 měsíců od protokolárního vrácení pozemku bude žadatel zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých nedokonalým spojením konstrukčních vrstev či poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody vzniklé v důsledku těchto závad.

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Středisko údržby Šumperk
Ztracená 684, 788 13 Víkřovice
-16-

Ing. Jiří Flašar
vedoucí technickosprávního úseku

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon: 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz