

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn.  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje František HANÁK  
Telefon +420 972 741 031  
Mobil +420 702 197 114  
E-mail HANAKF@SPRAVAZELEZNIC.CZ

Datum 22.10.2021

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 773/1  
779 00 Olomouc

přes C. E. Sta

### **Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1.etapa : připomínky k DUSP**

Připomínky k předložené Dokumentaci pro společné povolení (DUSP) stavby Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1.etapa .

**Připomínky Správce PPK :** (Ing. M. Válková, [ValkovaM@spravazeleznic.cz](mailto:ValkovaM@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 018)  
Bez připomínek.

**Připomínky Správce ŽBP :** (Ing. J. Gavlík, [Gavlik@spravazeleznic.cz](mailto:Gavlik@spravazeleznic.cz) , +420 972 740 703)  
V geodetické dokumentaci v technické zprávě v části „Návrh vytyčovací sítě“ také uvést tento text:

„Všechny stavbou dotčené nebo zničené body ŽBP budou nahrazeny v souladu s předpisem SŽDC M20/MP007 a zaslány správci SŽB ke kontrole a to nejpozději před provizorním zajištěním koleje. V případě, že zajištění koleje není předmětem stavby, bude kompletní dokumentace nahrazených bodů ŽBP zaslána správci ŽBP ke schválení v rámci DSPS.“

**Připomínky Správce ŽMP :** (Ing. P. Láhner, [Lahner@spravazeleznic.cz](mailto:Lahner@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 034)  
Geodetickou část dokumentace musí ověřit ÚOZI s platnou zkouškou G02 nebo G03 dle Zam1 pro práce na železnici.  
Ověření je naznačeno, ale TZ by měla být elektronicky ověřena nebo mít alespoň naskenované kulaté razítko.

**Naništa: Bylo doplněno.**

**Připomínky za správu staničení :** (T. Vavrečka, [VavreckaT@spravazeleznic.cz](mailto:VavreckaT@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 055)  
Za staničení bez připomínek.

**Připomínky Odd. geodézie staveb :** (Ing. F. Hanák, [HanakF@spravazeleznic.cz](mailto:HanakF@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 031)

#### **I.2 MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST**

V tabulce je mezi dotčenými parcelami uvedena parcela 684/1, k. ú. Hukovice u Velké Kraše. Tuto parcelu nemohu nalézt ve výkresu a není k nalezení i v Nahlížení do katastru nemovitostí.

#### **I.4 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES**

Dle TZ bude Koordinační vytyčovací výkres bude odevzdán až po projednání a odsouhlasení technického řešení – v dokumentaci po připomínkách. Požadujeme zaslání této části geodetické dokumentace po jejím vypracování ke kontrole a schválení.

**Naništa: Bude zasláno.**

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání 5. Geodetického podkladu pro projektovou činnost zpracovaného podle jiných právních předpisů v členění dle Přílohy č. 10 k vyhlášce 499/2006 Sb. v struktuře a obsahu dle požadavků Přílohy č. 2 ke směrnici GŘ č. 11/2006.

Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnici SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

Konečná verze geodetické dokumentace se zpracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DUSP s OZ G-02 nebo G-03 .

**Naništa: Bereme na vědomí. Bude dodrženo.**

**Ing. František Hanák**

**Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční geodézie**

Vedoucí geodet  
RP Olomouc, oddělení geodézie staveb

Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
T 972 741 031  
M 702 197 114  
E HanakF@spravazeleznic.cz  
spravazeleznic.cz

**Přílohy :**