



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	27.11.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Zářecký

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	

Zhotovitel objektu:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Zářecký	Specialista:	Ing. Jan Zářecký
--------------------------	------------------	--------------	------------------

Název stavby/akce:	Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa	Označení investora:	S622000070
		Označení zhotovitele:	20107-01-1021
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části:	D.2.3. 6
Název objektu/díle části:	Žst. Vrbátky, rozvody nn a osvětlení	Označení objektu/komplexu:	SO 34-86-01
Název přílohy:	Soupis sestavení osvětlení	Číslo přílohy:	3. 002
Název díle části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Jan Zářecký	Ing. Jan Bradáč	Formáty: 5x A4	DUSP+PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace	27.11.2021

Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 0 7 0	- P D P S - D 2 3 0 6	- S O 3 4 8 6 0 1	- X X	- 3 - 0 0 2 - 0 0 1	



Datum	XI.21
-------	-------

Líst č.	1
---------	---

Počet listů	3
-------------	---

[illegible]


SUDOP BRNO

Datum	XI.21
-------	-------

3

Počet listů	3
-------------	---

3

[illegible]

Poznámka

K3-26/219 nebo 245* UCHYC. KAB. MEZI NOS.BR. A SV. NA T - součástí dodávky sestavení je i ochranná plastová trubka pro ochranu kabelu mezi bránou a svítidlem

K3-27* UCHYC. KAB. MEZI NOS.BR. A SV. NA BP a DS - součástí dodávky sestavení je i ochranná plastová trubka pro ochranu kabelu mezi bránou a svítidlem

* OCHR.PLAST.TRUBKA PRO SESTAVU K3-26 a K3-27 - např. FXPS 25

Veškeré kabelové rozvody na TV musí být uloženy v ochranných trubkách !! (viz. K3-26/219 nebo 245*,K3-27*)

Před objednáním a výrobou jednotlivých součástí sestavy "K" je povinností zhotovitele vejít v jednání se zástupci OŘ SEE a upřesnit požadované úpravy sestavy "K" oproti typové dokumentaci.

Jedná se zejména o :

1) SEE požaduje umístit svorkovnicové skříně PS tak, aby jejich horní hrana byla ve výši cca 3,5m nad TK.

2) SEE požaduje vést kabely v trubce uvnitř trakční brány.

Změna má vliv na sestavení K3-25.