

PROTOKOL O URČENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ DRÁHY

Datum: 17.2. 2021

Název místa osvětlení dráhy: **Žst. Velká Kraš**Název stavby: **Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1.etapa**

Trať: Neelektrizovaná trať č. 312D dle TTP - Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku

Přítomni : viz. prezenční listina přiložená na konci tohoto protokolu

Podklady: Situace stavby, požadavky provozovatele dráhy a provozovatele dopravy na osvětlení železničních stanic.

Situace s vyznačením jednotlivých prostorů je uložena u projektanta.

Přílohy:

PŘEHLED VENKOVNÍCH PROSTOR

OČP*	RČ**	Druh prostoru	Druh činnosti	Četnost činnosti	E_m ***	Výška srovnávací roviny	Žadatel osvětlení	Poznámka
01	5.12.2	Prostor výhybek, kolejiště, km 19,930 – km 20,020, 3m od osy koleje	Obsluha, údržba	Příležitostně	10lx	0=TK	SŽ, s.o.	
02	5.12.2	Prostor výhybek, kolejiště, km 20,160 – km 20,290, 3m od osy koleje	Obsluha, údržba	Příležitostně	10lx	0=TK	SŽ, s.o.	
03	5.12.6	Prostor nástupiště, km 20,080 – km 20,160	Cestující	Pravidelně	10lx	0=TK	SŽ, s.o.	
04	5.12.8	Přechod na nástupiště	Cestující	Pravidelně	20lx	0=TK	SŽ, s.o.	
05	5.12.2	Přístupová cesta na zhlaví, km 20,020 – 20,080	Obsluha, údržba	Příležitostně	10lx	0=TK	SŽ, s.o.	Bude osvětlena pouze lichá strana kolejiště pro přístup na zhlaví

* OČP - orientační číslo prostoru

** RČ - referenční číslo ČSN EN 12464-2

*** E_m - udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině

Poznámka :

Výška srovnávací roviny : výška 0 = výška TK

Prostor kolejiště neuvedený v protokolu nebude osvětlen.

V tomto prostoru nebude vykonávána žádná pracovní činnost.

Výše uvedený přehled venkovních prostor odpovídá i rozdělení osvětlení do samostatně spínaných skupin.