

Sudop Brno, spol. s r.o.
Kounicova 688/26
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	OLOMOUC
	MOVODOK2100924/21/Cho	Chodilová/585 536 214	18.8.2021
		veronika.chodilova@smv.cz	

Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa – Žst. Domašov nad Bystřicí

- vyjádření k dokumentaci pro společné povolení
- investor – Správa železnic, s.o.
- k. ú. Domašov nad Bystřicí, p. č. 1450/9

Projektová dokumentace řeší vybudování nového elektrického ohřevu výhybek. Na základě předložené dokumentace Vám sdělujeme, že se na vyznačeném zájmovém území nachází zařízení v provozování naší společnosti.

S vydáním společného povolení souhlasíme za splnění následujících podmínek:

1. Pracovník naší společnosti bude před zahájením prací vyzván formou objednávky k vytyčení vodovodu (Ing. Štěpánek, 606 793 945).
2. V místech křížení a souběhu s podzemními řady budou splněna ustanovení ČSN 73 6005.
3. V místech křížení s podzemními řady v našem provozování požadujeme umístit vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
4. Před záhozem vedení v místech křížení s podzemními řady bude přizván náš zástupce k prohlídce.
5. Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
6. Poklopy ve správě naší společnosti musí být upraveny do výšky nového terénu. Nové výškové osazení poklopů vodovodních armatur bude protokolárně předáno našim zástupcům z provozu pitné vody.
7. Jakékoliv změny proti předložené dokumentaci požadujeme projednat s naší společností.
8. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím vodovodu v provozování naší společnosti smí provádět pouze zaměstnanci provozu pitné vody.
9. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby. Tato dotčená zařízení budou protokolárně předána provozu pitné vody.
10. Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Olomouc, Tovární 41

PSČ 770 00

Bc. Veronika Chodilová
oddělení technicko-provozní činnosti