

Váš dopis č.j.
Ze dne 23. 11. 2020
Naše zn. 26/2020/INV
Naše č.j. 726/2021-SŽ-OŘ OLC-OPS/SrO
Listů 2
Příloh 3 (elektronicky)

SUDOP BRNO, spol.s r.o.
Kounicova 688/26
61136 Brno

Vyřizuje Ing. Otakar Srovnal
Mobil +420 724 590 159
E-mail Srovnal@spravazeleznici.cz

Datum 14. ledna 2021

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci inženýrských sítí

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen Správa železnic), Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen OŘ Olomouc) podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Souhrnné stanovisko k existenci inženýrských sítí

Název stavby: **Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa
ŽST Domašov nad Bystřicí**
Trať: č. 310 Olomouc – Opava
Traťový úsek/ km: **219110 Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí; km 29,050 – 29,087;
2191F1 žst. Domašov nad Bystřicí; km 29,087 – 29,852;
219112 Domašov nad Bystřicí – Moravský Beroun;
km 29,852 – 30,080;**
Katastrální území: Domašov nad Bystřicí
Stavebník/ Investor: **Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,
Nerudova 773/1, 77900 Olomouc**
Žadatel/ Projektant: **SUDOP BRNO, spol.s r.o., Kounicova 688/26, 61136 Brno**

Inženýrské sítě:**1. Správa elektrotechniky a energetiky**

(SEE; Ing. Tomáš Vašíček, M: 606 720 423, E: VasicekT@spravazeleznici.cz)

V přiložené situaci jsou informativně zakresleny silnoproudé kabelové trasy a zařízení ve správě SEE. Je nutné respektovat přiložené vyjádření SEE č. j.: SEE-1170-2020.

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

(SSZT; Ing. Janka Hojgrová, M: 725 344 876, E: Hojgrova@spravazeleznici.cz)

Kabely ve správě SSZT jsou informativně zakresleny v přiložených výkresech. Před zahájením stavby je nutné jejich přesné vytyčení.

Pro přesné vytyčení jejich polohy před zahájením stavby je nutné zaslat objednávku v předstihu 14-ti dnů na naši adresu a pro urychlení je možné poslat objednávku i e-mailem na adresu: Hojgrova@spravazeleznici.cz. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska Olomouc, p. Marek Hopjan, T: 972 741 262, M: 601 574 387, který zajistí vytyčení.

Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů pojižděním stavebních mechanismů. Při křížení je nutné dodržet ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609. Práce v blízkosti kabelů musí být prováděny ručně!

3. Správa pozemních staveb

(SPS; vedoucí provozu infrastruktury – p. František Procházka, M: 602 603 429, E: ProchazkaF@spravazeleznici.cz)

V přiložené situaci jsou informativně zakresleny inženýrské sítě a zařízení ve správě SPS.

4. Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK (DKP) – dálkový kabel, TK – traťový kabel, PE trubka – chránička), které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v majetku Správy železnic, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz. souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení č. j.: 1202021340 ze dne 30. 11. 2020.

Požadujeme před zahájením stavby objednat u ČD-Telematika a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic.

5. ČD-Telematika a.s.

Je nutné respektovat souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení č. j.: 1202021340 ze dne 30. 11. 2020, které bylo žadateli zasláno samostatně.

Ostatní:

Toto souhrnné stanovisko se týká existence drážních inženýrských sítí pouze v požadované lokalitě s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska.

S pozdravem

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[109]

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Přílohy (elektronicky):

- Vyjádření SEE č. j.: SEE-1170-2020
- Zákresy zabezpečovacích kabelů SSZT;
- Zákres inženýrských sítí a zařízení SPS;