



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:


Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	27.11.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Zářecký

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	<b>SUDOP Brno, spol. s r.o.</b>		<b>SUDOP BRNO</b>
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz		
Zhotovitel objektu:	<b>SUDOP Brno, spol. s r.o.</b>		<b>SUDOP BRNO</b>
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Zářecký	Specialista:	Ing. Jan Zářecký

Název stavby/akce:	<b>Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa</b>	Označení investora:	S622000070
		Označení zhotovitele:	20107-01-1021
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části:	D.2.3. 6
Název objektu/dílní části:	<b>Žst. Vrbátky, rozvody nn a osvětlení</b>	Označení objektu/komplexu:	<b>SO 34-86-01</b>
Název přílohy:	Skříň ZZEE	Číslo přílohy:	<b>2. 011</b>
Název dílní části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka:	Stupeň dokumentace:
Ing. Jan Zářecký	Ing. Jan Bradáč	Formáty:	<b>DUSP+PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace	<b>27.11.2021</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 0 7 0	- P D P S	- D 2 3 0 6	- S 0 3 4 8 6 0 1	- X X	- 2 - 0 1 1	- 0 0 1



# POZNÁMKA :

## 1. Provedení ZZEE :

Typová plastová skříň - kompaktní pilíř, SK 3/4-2 + P3 - TŘÍDA IZOLACE II  
LAKOVANÉ PROVEDENÍ  
ZZEE osazena tříbodovým zavíráním na závěr rozvodných zařízení  
pro odvětví energetiky

Krytí :

IP 44, po otevření dveří IP 20

Nátěr :

Typový

Přívod :

Bokem přes kabelovou průchodku

Vývod :

Spodem přes kabelovou průchodku

Ovládací napětí :

Dvojitou nebo zesílenou izolací

Ochr. při poruše :

Napěťové soustavy :

3PEN AC 50 Hz 400V / TN-C



**SUDOP BRNO**

Název výkresu

Skříň ZZEE - POHLED

Výkres :

ZZEE

List :

1

Listů :

2

A

B

C

D

