

Váš dopis zn. IS C.E.Sta.  
Ze dne 13. 11. 2020  
Naše zn. 81619/2020-SŽ-GR-O30  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jakub Vaněk  
Telefon +420 972 765 005  
Mobil +420 727 950 463  
E-mail VanekJak@spravazeleznic.cz

Datum 26. listopadu 2020

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
779 01 Olomouc

### **Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí**

Po prostudování předložené Dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu odbor 30 sděluje:

#### **B. Souhrnná technická zpráva**

V části B.2.1. Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby požadujeme vložit ustanovení:  
*„Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.*

*Zhotovitel musí zajistit, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování.*

*Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování, po nabytí platnosti a účinnosti R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, pak dle tohoto předpisu.*

*Zahájení a ukončení prací je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS SŽ JPO Přerov, Tovární 439/14, 750 02 Přerov, nepoplachové č. tel. 972 734 144, email: [HZSPREoper@spravazeleznic.cz](mailto:HZSPREoper@spravazeleznic.cz) v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. Po dobu prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech drah a na dráze."*

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA v.r.  
ředitel  
Odbor bezpečnosti a krizového řízení  
za správnost: Ing. Jakub Vaněk

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1232101

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** caa02303-d32f-44f1-94e6-e830bf692bd8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jakub VANĚK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.11.2020 11:08:00



6db705d5-3701-4aed-b8fd-2db24f6e6ead