



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 5/2020/INV

Naše č.j. 23186/2020-SŽ-OR OLC-OPS/SrO

Listů 2

Příloh 1 (elektronicky)

Vyřizuje Ing. Otakar Srovnal

Mobil +420 724 590 159

E-mail Srovnal@spravazeleznic.cz

Datum 4. prosince 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ

Nerudova 773/1

77900 Olomouc

Věc: Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen Správa železnic), Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen OR Olomouc)

Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Název projektu: **Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí**
Trať: č.310 Olomouc – Opava
Stavebník/ Investor: **Správa železnic, státní organizace**, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
Žadatel: **Správa železnic, státní organizace**, Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 77900 Olomouc
Projektant: **Prodin a.s.**, Jiráskova 169, 53002 Pardubice

Vyjádření:

Správa železnic, OR Olomouc má k předložené projektové dokumentaci následující připomínky:

- 1.) Nesouhlasíme s předloženým návrhem nepřetržitých výluk celkem 115 dní pro provádění prací. Na rok 2022 je plánováno pouze 49 dní nepřetržité výluky od 25. 8. do 12. 10. 2022. Žádáme tímto o maximální přiblížení k plánovanému omezení vlakové dopravy s využitím prací a pohybu pracovních vlaků, které lze provádět v nočních hodinách, za pomalých jízd kolem pracovního místa apod..
- 2.) Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
(SSZT, Ing. Janka Hojgrová, M: 725 344 876, E: Hojgrova@spravazeleznic.cz)
 - Souhlasíme s dočasným vyvěšením kabelů ve správě SSZT tak, aby nedošlo k jejich poškození pracovními mechanismy.
 - V současné době se zpracovává dokumentace skutečného provedení stavby „Zrušení hlásky Jívová vč. demolice“ a nové polohy společné kabelové trasy sdělovacích a zabezpečovacích kabelů v dotčeném traťovém úseku.
- 3.) Správa tratí Olomouc
(ST Olomouc, Ing. Michal Plátek, M: 602 776 471, E: Platek@spravazeleznic.cz)
 - Požadujeme v dokumentaci zohlednit novou polohu společné kabelové trasy sdělovacích a zabezpečovacích kabelů podle dokumentace skutečného provedení stavby „Zrušení hlásky Jívová vč. demolice“, která vede většinou 2,30 – 3,0 m od osy koleje.
 - Skutečná poloha kabelové trasy bude mít vliv na návrh úprav železničního spodku (reprofilaci příkopů), které budou v souladu s předpisem SŽDC S4.
 - Do příčných řezů požadujeme doplnit kóty (tloušťka šterkového lože, šířka pláně apod.) a do situace zakreslit skutečnou polohu nové kabelové trasy.

4.) Centrum telematiky a diagnostiky

(CTD, Jiří Sládek, Dipl. technik, M: 725 122 904, E: Jiri.Sladek@spravazeleznic.cz)

- Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením (HDPE – HDPE trubka, TK – traťový kabel) v majetku Správy železnic, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD-Telematika a.s., č. j.: 1202020282 ze dne 12. 11. 2020.
- Požadujeme před stavbou objednat u ČD-Telematika a.s. vytyčení nové trasy kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky (CTD) dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic.

5.) ČD-Telematika a.s.

Souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. k existenci stávajícího komunikačního vedení a zařízení č. j.: 1202020282 ze dne 12. 11. 2020, které je součástí přílohy.

Ostatní:

Žádáme projektanta o svolání jednání, nebo současně konferenčního projednání zapracování připomínek do projektové dokumentace, v průběhu ledna 2021 na Oblastním ředitelství Olomouc.

S pozdravem

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
[A09]

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Příloha (elektronicky):

- Souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s., č. j.: 1202020282 ze dne 12. 11. 2020;