

9.3.2021

FW: vypořádání připomínek Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí

Dobrý den, souhlasím s vypořádáním připomínek.

S pozdravem

Ing. Janka Hojgrová

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc**

Vedoucí oddělení
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

Nerudova 1, 779 00 Olomouc
T 972 741 728
M 725 344 876
E hojgrova@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Dobrý den, ještě jsem mluvil s Ing. Štáblem. Upraví trasu kabelu SSZT (bude společná s ČDT) v příčných řezech km 22,020 – 22,220.

Vypořádání mých připomínek-----OK

- Skutečná poloha kabelové trasy bude mít vliv na návrh úprav železničního spodku (reprofilaci příkopů), které budou v souladu s předpisem SŽDC S4.

Ing. Štábl: v daných podmínkách není možné technicky zajistit uspořádání příkopů dle S4. Nutně by muselo dojít v 80% případů k rozšíření skalního zářezu. Podmínka byla řešena na jednání s ST a v PD je dle možností akceptována.

S pozdravem

Ing. Michal Plátek

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc**

Vedoucí technického oddělení správy tratí Olomouc

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
T 972 740 482
M 602 776 471
E Platek@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese
www.spravazeleznic.cz/dolozka

From: hanus@tymdi.cz <hanus@tymdi.cz>

Sent: Monday, March 8, 2021 4:11 PM

To: Plátek Michal, Ing. <Platek@spravazeleznic.cz>; Hojgrová Janka, Ing. <Hojgrova@spravazeleznic.cz>

Cc: Srovnal Otakar, Ing. <Srovnal@spravazeleznic.cz>

Subject: FW: vypořádání připomínek Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí

Dobrý den,
Přeposílám reakci Ing. Štábla. Prosím o Vaše vyjádření.
S pozdravem

Ing. Petr Hanuš

samostatný technický pracovník

tel.: +420602465758

email: hanus@tymdi.cz

From: Stanislav Štábl <stabl@geoprojekt.cz>

Sent: Friday, March 5, 2021 1:27 PM

To: hanus@tymdi.cz

Subject: RE: vypořádání připomínek Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí

Zdravím,
Zasílám ještě jednou.
Kabely jsou vykresleny červeně. Jen asi při minulém exportu do PDF jsem nezapnul k tisku příslušnou hladinu sítí.
Kabelové trasy jsou uvedeny.
U SO 02-10-04 je kabelová trasa mimo rozsah řezu, na pravé straně za příkopem. Proto není v tom řezu vidět.
U ostatních řezů je vše vykresleno. Prosím jen o potvrzení.
Připomínka je splněna. Jen to bylo chybně exportováno do PDF.

S pozdravem

Ing. Stanislav Štábl

Autorizovaný geotechnik

Mob: 724 111 519; email: stabl@geoprojekt.cz

SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.

5.3.21

From: Plátek Michal, Ing. <Platek@spravazeleznic.cz>

Sent: Friday, March 5, 2021 10:55 AM

To: 'hanus@tymdi.cz' <hanus@tymdi.cz>

Cc: Srovnal Otakar, Ing. <Srovnal@spravazeleznic.cz>; Hojgrová Janka, Ing.

<Hojgrova@spravazeleznic.cz>; Oulehla Zdeněk, Ing. <OulehlaZ@spravazeleznic.cz>

Subject: FW: vypořádání připomínek Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí

Dobrý den, díval jsem se na příčné řezy.

Trasy kabelů v příčných řezech km 22,950-23,354 nejsou zakresleny – nicméně si myslím, že návrh odvodnění je OK a je navržen maximálně v tomto skalním terénu.

A proto jsem si dovolil trochu upravit vyjádření Ing. Štábla

- Skutečná poloha kabelové trasy bude mít vliv na návrh úprav železničního spodku (reprofilaci příkopů), které budou v souladu s předpisem SŽDC S4.

Ing. Štábl: v daných podmínkách není možné technicky zajistit uspořádání příkopů dle S4. Nutně by muselo dojít v 80% případech k rozšíření skalního zářezu. Podmínka byla řešena na jednání s ST a v PD je dle možností akceptována.

Mám však ještě jeden dotaz, nebylo by lepší a i levnější kdyby se v km 22,020 – 22,280 kabely SSZT i CTD přeložily do jedné trasy (za J žlaby)?

S pozdravem

Ing. Michal Plátek

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc**

Vedoucí technického oddělení správy tratí Olomouc

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

T 972 740 482

M 602 776 471

E Platek@spravazeleznice.cz

spravazeleznice.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese
www.spravazeleznice.cz/dolozka

From: hanus@tymdi.cz <hanus@tymdi.cz>

Sent: Monday, March 1, 2021 9:09 AM

To: Plátek Michal, Ing. <Platek@spravazeleznice.cz>

Subject: RE: vypořádání připomínek Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí

Dobrý den, v příloze zasílám příčné řezy a TZ.

Prosím o Vaše vyjádření.

S pozdravem

Ing. Petr Hanuš

samostatný technický pracovník

tel.: +420602465758

email: hanus@tymdi.cz