

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 7175/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová  
Mobil +420 720 969 702  
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**„Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980“**

**- zhotovení stavby**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

**Dotaz č. 10:**

V soupisu prací objektu SO 11-11-01 je uvedena pol. č. 27 ZRÍZENÍ KONSTRUKCNÍ VRSTVY TELESY ŽELEZNICNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMESÍ NOVÉ. Dle uchazeče není konstrukční vrstva z minerální směsi (S4 příloha 14) směsí kameniva stmelené hydraulickým silničním pojivem dle S4 přílohy 13. Žádáme zadavatele o prověření této položky.

**Odpověď na dotaz č. 10:**

Směs kameniva stmelené hydraulickým silničním pojivem dle S4 přílohy 13 skutečně patří do stabilizací, uvedená položka však lépe reprezentuje cenu. Požadavky na materiál jsou uvedeny v popisu položky a v technické zprávě.

**Dotaz č. 11:**

V soupisu prací objektu SO 11-11-01 je uvedena pol. č. 36 ŽLABY A RIGOLY Z PRIKOPOVÝCH ŽLABU (VČETNĚ POKLOPU A MŘÍŽÍ) „J“ VELKÉ, ve výkresové části Situace je uvedeno NAPOJENÍ PŘÍKOPOVÉHO ŽLABU NA PŘÍKOP 2xUCH 1. Žádáme zadavatele o kontrolu.

**Odpověď na dotaz č. 11:**

Jedná se o chybu v popisu, napojení příkopového žlabu bude provedeno z příkopového žlabu J „velký“.

**Přílohy:**

SO\_11-11-01\_2\_0.2.1\_Situace.pdf

**Sdělení zadavatele:**

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 4 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)